



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Нижневартровский государственный университет
Административно-хозяйственное управление
РЕГЛАМЕНТ ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДАЧИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «НВГУ»
С.И. Горлов
« 16 » 10 2019 г.



РЕГЛАМЕНТ ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

на объектах ФГБОУ ВО «Нижневартровский государственный
университет»

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор
Д. А. Погоньшев
« 16 » 10 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Проректор по АХР
А. А. Фидря
« 16 » 10 2019 г.





1. Настоящий Регламент полного и (или) частичного ограничения режима подачи тепловой энергии (далее по тексту Регламент), определяет порядок ограничения (отключения) подачи теплоносителя и горячей воды на объектах ФГБОУ ВО «НВГУ» в следующих случаях:

1.1. Проведение технических мероприятий по ограничению (отключению) подачи тепловой энергии и (или) горячего водоснабжения теплоснабжающей организацией.

1.2. Проведение ремонтных работ на внутренних инженерных сетях НВГУ.

1.3. Проведение ремонтных или других работ в аварийном порядке.

1.4. При сезонном прекращении подачи теплоносителя (завершение отопительного периода).

2. При наступлении обстоятельств в соответствии с п. п.1.1-1.4. Регламента, ограничение режима потребления тепловой энергии и (или) горячего водоснабжения производится в следующем порядке:

2.1. Процедура уведомления (предупреждения) Потребителя об ограничении режима потребления тепловой энергии осуществляется теплоснабжающей организацией в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом. Уведомление (предупреждение) подписывается уполномоченным представителем теплоснабжающей организации и вручается Потребителю под расписку о вручении, либо факсограммой (телефонограммой) с обязательным указанием должности и фамилии ответственного лица, принявшего факсограмму (телефонограмму), либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.2. Ответственное лицо Потребителя (инженер-энергетик, либо лицо, назначенное распоряжением руководства, заменяющее ответственного) оповещает о времени и дате отключения:

- подрядную организацию, осуществляющую обслуживание внутренних теплосетей
- комендантов объектов, где предполагается отключение,
- Проректора по АХР (либо лицо, его замещающее);
- Помощника ректора.

Комендант объекта после получения оповещения о предстоящем отключении или ограничении подачи теплоносителя или горячей воды оповещает всех заинтересованных лиц на объекте (деканаты, администрацию и др.) путем телефонных обзвонков и вывешивает объявления о сроках ограничения подачи тепла и (или) горячей воды.

2.3. Представитель Подрядной организации, осуществляющей техническое обслуживание тепловых сетей самостоятельно, либо при возникновении такой необходимости, в присутствии ответственного лица Потребителя (инженер-



энергетик, либо лицо, назначенное распоряжением руководства, имеющее соответствующие допуски) производит необходимые процедуры, если таковые предписаны режимом ограничения потребления теплоносителя и (или) горячей воды в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ;

2.4. Возобновление режима подачи теплоносителя и (или) горячей воды осуществляется в сроки, указанные теплоснабжающей организацией в телефонограмме или другом документе в порядке, указанном в п.п. 2.2.: 2.3.


3. В случае проведения плановых либо аварийных ремонтных работ на внутренних инженерных сетях, требующих прекращения подачи тепла и (или) горячей воды, лицо, ответственное за контроль проведения данных работ, оповещает коменданта объекта, на котором производятся такие работы, а также высшее руководство (проректора по АХР либо лицо, его замещающее). Комендант объекта согласовывает проведение работ и сроки отключения с заинтересованными лицами (деканатами и др.), вывешивает объявления о сроках проведения работ.

4. По завершению отопительного периода, в сроки, указанные теплоснабжающей организацией для проведения общегородских испытаний теплосетей, ответственное лицо из инженерного состава административно-хозяйственного управления уведомляет о дате прекращения подачи теплоносителя комендантов объектов, высшее руководство и Подрядную организацию для осуществления процедур, предписанных нормативами.

5. Возобновление подачи теплоносителя, если таковое необходимо в связи с обеспечением комфортных условий проведения учебного процесса, согласовывается с руководством университета и теплоснабжающей организацией на основании письменной заявки коменданта объекта, на котором принято решение продления отопительного периода.

СОСТАВИЛ

Инженер АХУ

 Н. А. Ребрик

« 15 » 10 2019 г.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Нижневартровский государственный университет
Административно-хозяйственное управление
РЕГЛАМЕНТ ПОЛНОГО П (ПЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДАЧИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Лист ознакомления

№	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	инженер 1 кат. д.т.ч.	Солмийлик Р.Л.	Солм	17.10.2019
2	Инженер эс/эи	Мерзиев Р.М.	Мерз	17.10.2019
3	координатор эс/ч	Турмурадиев У.Д.	Тур	17.10.2019
4	заместитель ректора	Васильева И.А.	Вас	17.10.2019
5	Администратор	Крищенко И.В.	Крш	17.10.2019
6	Администратор	Иванов Е.И.	Иван	17.10.2019
7	координатор ксп. 3	Сергеев О.В.	Серг	17.10.2019
8	координатор ксп. 1	Иванова Т.В.	Иван	17.10.2019
9	координатор эс/д	Чернова И.А.	Черн	17.10.2019