Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет»

Общежитие для студентов
г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А

2019 год

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по АХР

ФГБОУ ВО "Нижневартовский

государственный университет»

_____/А.А.Фидря

«11» ____4____ 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 006

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие для студентов.
1.2. Адрес объекта *628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 7 этажей, *6335,4 кв. м.*
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): *да, 8267 кв. м.*
1.4. Год постройки здания *2006 г.*, последнего капитального ремонта – *2019 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего - *2020 г.*
капитального – *2020 г.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет», ФГБОУ ВО «НВГУ».*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *628602, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 56.*
1.8. Основание для пользования объектом: *собственность.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная.*
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная.*
1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство образования и науки Российской Федерации.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *125993 г. Москва ул. Тверская, д. 11.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *образование.*
2.2. Виды оказываемых услуг *общежитие для студентов*
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте, с проживанием.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *взрослые трудоспособного возраста (с 17 лет).*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 3*00 человек в день, вместимость 510 человек.*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус: *17, 21, 101;* маршрутка: *26, 29;* остановка "АТС-26"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *300 м.*

3.2.2. время движения (пешком) *4 мин.*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) *да.*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: *нет.*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: *нет.*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: *нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: -.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «**А**» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «**Б**» - доступны специально выделенные участки и помещения; «**ДУ**» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «**ВНД**» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)

4.1	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (Г, С)
4.2	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно при помощи персонала ДУ-ПП.

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относиться как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: - Приказ № 088-О от 06.05.2019 г. о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь., - порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении.. - внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам, - утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфики «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получение медицинских услуг в учреждении». что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Главный вход/выход в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
4.1	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант I – зона	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия

	обслуживания инвалидов	
4.2	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: ***муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"***

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - ***обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН.***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -.

4.4. Для принятия решения ***требуется***, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 20 г.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации дата), прилагается

_____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда**
http://pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ

Сайт организации: https://www.nvsu.ru/

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты информации об объекте: «21» ноября 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 006 от «21» ноября 2019 г.
3. Решения Комиссии № 006 от «21» ноября 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по АХР
ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет"
_____ А.А.Фидря
«__» _____ 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 006

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие для студентов.
1.2. Адрес объекта *628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 7 этажей, *6335,4 кв. м.*
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): *да, 8267 кв. м.*
1.4. Год постройки здания *2006 г.*, последнего капитального ремонта – *2019 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего - *2020 г.*
капитального – *2020 г.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет», ФГБОУ ВО «НВГУ».*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *628602, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 56.*
1.8. Основание для пользования объектом: *собственность.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная.*
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная.*
1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство образования и науки Российской Федерации.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *125993 г. Москва ул. Тверская, д. 11.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *образование.*
2.2. Виды оказываемых услуг *общежитие для студентов*
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте, с проживанием.*
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *взрослые трудоспособного возраста (с 17 лет).*
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 3*00 человек в день, вместимость 510 человек.*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *нет.*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус: *17, 21, 101;* маршрутка: *26, 29;* остановка "АТС-26"
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *300 м.*
3.2.2. время движения (пешком) *4 мин.*
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) *да.*
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: *нет.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: *нет.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: -.
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия

4.1	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
4.2	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации - Доступная среда – http://zhit-vmeste.ru/map/
согласовано _____.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по АХР

ФГБОУ ВО "Нижневартовский

государственный университет»

_____/А.А.Фидря

«21» 11 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 006

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск
Наименование территориального образования субъекта РФ

«21» ноября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Общежитие для студентов.
1.2. Адрес объекта *623615 г. Нижневартовск, ул. Северная д.60А.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 7 этажей, *6335,4 кв. м.*
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): *да, 8267 кв. м.*
1.4. Год постройки здания *2006 г.*, последнего капитального ремонта – *2019 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего - *2020 г.*
капитального - *2020 г.*
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет», ФГБОУ ВО «НВГУ».*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *628602, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 56.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: в Нижневартовском государственном университете реализуются следующие уровни образования: высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет; высшее образование - магистратура; подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Факультет физической культуры и спорта.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус: *17, 21, 101;* маршрутка: *26, 29;* остановка "АТС-26"
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *300 м.*
3.2.2. время движения (пешком) *4 мин.*
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) *да.*
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: *нет.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: *нет.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: -.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ВНД
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А»** - доступность всех зон и помещений – универсальная; **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения; **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; **«ВНД»** - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	1-3	1/1-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	4-8	2/1-14
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	9-13	3/1-32
4.1	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (Г, С)	14-17	4/1-8
4.2	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ДЧ-В	18	4/9-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	19	5/1-8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	6/1-6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	7/1-4

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно при помощи персонала ДУ-ПП.

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относиться как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: - Приказ № 088-О от 06.05.2019 г. о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь., - порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении., - внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам, - утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфики «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получение медицинских услуг в учреждении». что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Входы в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
4.1	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
4.2	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	**Все зоны и участки**	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: ***муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"***

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - ***обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН.***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется (нужное подчеркнуть): ***согласование с потребителем (с общественными организациями).***

4.4.1. согласование на Комиссии: ***Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 20 г.***

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):* -

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: ***"Тюменская областная региональная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".***

4.4.6. Другое -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда** http://pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ

Сайт организации: https://www.nvsu.ru/

СОГЛАСОВАНО
Общественная организация
«Тюменская областная организация
Всероссийского общества инвалидов»
«24» 11 2019 г.
Председатель
Кривошеина С.В.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	3 л.
2. Входа (входов) в здание	на	5 л.
3. Путей движения в здании	на	5 л.
4.1 Зоны целевого назначения объекта (зона обслуживания)	на	3 л.
4.2 Зоны целевого назначения объекта (жилые помещения)	на	2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	2 л.
7. План мероприятий (дорожная карта)	на	13 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	21 л.
Поэтажные планы	на	6 л.
Экспликация помещений	на	23 л.

Члены комиссии:

Нигматуллина А.В., инженер службы ОТ _____

Иванова Т.Г., комендант учебного корпуса № 1 _____

Черезова Н.А., комендант учебного корпуса № 2 _____

Скрыль О.В., комендант учебного корпуса № 3 _____

Третьякова И.А., комендант учебного корпуса № 4 _____

Хрищеико И.В., комендант общежития для студентов _____

Тимошенко А.Ю., администратор физкультурно-оздоровительного кориуса _____

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 006 от «21» ноября 2019 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ФГБОУ ВО «НВГУ»
Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
Наименование объекта адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1/1-2	Отсутствует информационная табличка (стенд) с названием организации, выполненная рельефно точечным шрифтом Брайля (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016); - входная калитка не выделены контрастным цветом; - иеред калиткой отсутствует тактильно-контрастный указатель.	С	Установить информационную таблицу с названием организации и режимом работы, выполненную рельефно точечным шрифтом Брайля, для людей с нарушением зрения на высоте 1.2-1,6 м; - контур калитки выделить контрастным цветом с обеих сторон; - обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6 м.	Текущий ремонт
					Отсутствует информация о размещении парковочного места для автотранспорта инвалидов на территории учреждения. (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Установить информацию о месте размещения парковки для инвалидов.	Текущий ремоит

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1/3-4	Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН. (п. 5.1.3 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Установить при входах на территорию, тактильную мнемосхему с обозначением путей движения к доступному входу. На путях движения, установить информационные указатели, и таблички. в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Парковка для МГН	есть	3	1/5	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов. (п. 5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2016).	К, С, О, Г, У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов, из расчета 10% от всех мест, в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016, СП 59.13330.2016. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой и дорожными знаками (6.4; 8.17; 8.3.1), на высоте от 1,5 до 2,0 м. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусмотреть размером 6,0×3,6 м.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения МГН.	К, С, О, Г, У	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (от парковки) к зданию. Рекомендуется организовать места отдыха.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	1-3	1/1-5	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как: доступно частично избирательно ДЧ-И (К, О, Г, У). Временно недоступно ВНД (С).**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 006 от «21» ноября 2019 г.

I Результаты обследования:
2. Входов (входа) в здание
ФГБОУ ВО «НВГУ»
Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	2/1-2	Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016).	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий ремонт
					Установленные поручни, не соответствуют требованиям нормативов по доступности частично с двух сторон отсутствует ригель. Поручни не имеют травмобезопасного окончания, вынесенного в горизонтальной плоскости на 0,3м. Отсутствует разделительный поручень посередине	О, С, Г, У	Установить посередине дополнительные разделительные двусторонние поручни, продлить горизонтальные части имеющегося поручня на 0,30 м. с травмобезопасным окончанием в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017. Установить отсутствующие ригели на имеющиеся поручни лестницы для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Текущий ремонт

					лестничного марша. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-2017).			
					Перед внешней лестницей не обустроены предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней ступени. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016).	С	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи нижней ступени.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	5	2/3-6	Установленные поручни, не соответствуют требованиям нормативов по доступности. Отсутствует бортик по внутреннему краю верхнего марша пандуса. На нижнем марше пандуса с одной стороны отсутствуют двухуровневые поручни. Расстояния между поручнями пандуса более 1,0 м. (п. 6.1.2, 5.1.15 СП59.13330.2016).	К, О, С	Установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам ГОСТ Р 51261-2017. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения, должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. Завершающие части поручня должны иметь горизонтальное травмобезопасное продолжение 0, 3 м.	Текущий ремонт
					Уклон верхней части пандуса 7 %, длина марша 5,7 м. (п. 6.1.2, СП 59.13330.2016). Свободная зона, в	К, О	Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. Установить кнопку вызова помощи с пиктограммой на нижней площадке	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					нижнем окончании пандуса не горизонтальная. Размеры площадки, менее 1,5 х 1,5 м. Отсутствует кнопка вызова помощи на нижней площадке. (5.1.15 СП 59.13330 2016).		наидуса.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	2/7-8	Размеры входной площадки 5,93 х 1,7 м. (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016).	К	Предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, организационные мероприятия
					Отсутствуют знак доступности входа для инвалидов. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Установить знак доступности входа для инвалидов.	Текущий ремонт
					Отсутствует звуковой маяк. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016).	С, Г	Установить звуковой маяк и световые маяки на вход.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	7	2/9-12	Ширина дверного полотна створок 0,83 м., высота порога более 0,014м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016).	К	Предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, оргаиизационные мероприятия
					На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастиая маркировка. Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.1.6, 6.4.1 СП 59.13330.20 6).	С	Выполнить прозрачные полотна дверей на входе в здание из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой ие менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м	Текущий ремонт

							или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусмотреть на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. Контрастно выделить дверные ручки.	
					Отсутствует фиксатор в положениях «открыто» и «закрыто.	К	Установить крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	8	2/13 -14	Противоскользящее покрытие, установлено не по всей поверхности и не закреплено. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).	О, С, Г, У	Установить и надежно закрепить противоскользящее покрытие по всей поверхности тамбура.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию	К, О, С, Г, У	Оборудовать один из входов в соответствии с нормативными требованиями для инвалидов и МГН.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	4-8	2/1-14	Текущий ремоит Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Коммеитарий к заключению: **Состояние доступности объекта, оценено как: доступно частично избирательно ДЧ-И (О, Г, У). Временно недоступно ВНД (К, С).**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 006 от «21» ноября 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ФГБОУ ВО «НВГУ»

Общежитие для студентов.

628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9	3/1-4	Отсутствуют в вестибюле информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка». (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	В вестибюле установить информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка».	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
					Альтернативный проход через пропускное устройство (турникет), загроможден стульями. (п. 6.1.9 СП 59.13330.2016)	К	Обеспечить беспрепятственный альтернативный проход в тамбуре для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН.	Организационные мероприятия
					Отсутствуют тактильные мнемосхемы. (п. 6.5.7, 8.1.6, 8.3.3, СП 59.13330.2016).	С	Установить мнемосхемы с навигацией внутри объекта, справа при входе на объект и на каждом этаже здания.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
					Не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов. (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Обозначить в холлах, на всех этажах, места отдыха (ожидания) для инвалидов, знаками доступности.	Текущий ремонт Организационные мероприятия

					Отсутствуют контрастные тактильные пиктограммы на путях движения (вход, выход, лестница, направление движения). (п 6.2.3 СП 59.13330.2016).	С	Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. (ГОСТ Р 51671-2000).	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10	3/5-8	Отсутствует второй поручень на межэтажной лестнице. Краевые ступени (проступь) лестничных маршей не выделены контрастным цветом.	О, С	Установить протяженный поручень на межэтажной лестнице каждого марша. Выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь), каждого лестничного марша.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	11	3/9-11	Тактильные указатели номеров этажей напротив лифта и на кнопках в лифте, отсутствуют. Ширина дверного проема лифта 0,68 м.	К, О, С, Г, У	Установить напротив выхода из лифта, доступного для МГН, на высоте 1,5 м, цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. Если стенка напротив выхода из лифта отсутствует, номер этажа обозначается на боковом	Текущий ремонт

							откосе входного проема в лифт. (Для инвалидов на кресле коляске, предусмотрены комнаты для проживания, на первом этаже (п.6.2.16 СП 59.13330.2016).	
					Система двусторонней связи не снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи лифта, над дверью, не предусмотрено комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. (п. 6.5.8 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Снабдить систему двусторонней связи звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи лифта, над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации.	Текущий ремонт
3.5	Дверь	есть	12	3/12 -23	Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2016).	С	Контрастно выделить дверные ручки.	Текущий ремонт
					Ширина дверных полотен дверей, менее 0,9 м. Высота порогов более 0,014 м. (п.6.2.4 СП 59.13330.2016).	К	Предусмотреть оказание ситуационной помощи, демонтировать пороги или предусмотреть приставные мини-пандусы.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
					Частично отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также	С	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и	Текущий ремонт

					рельефно-точечного шрифта Брайля с названием кабинетов. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016).		символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием кабинетов. Разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м.	
3.6	Пути эвакуацин (в т.ч. зоны безонасности)	есть	13	3/24 -32	Отсутствует поручень с одной стороны на эвакуацнонной лестнице. Установленный поручень не соответствует требованиям ГОСТР Р 51216-2017. На эвакуационных нутях установлены двери, шириной рабочей створки 0,85 м. и высотой порога более 0,014 м. Отсутствуют звуковые и световые маяки на эвакуационных выходах.	К, О, С, Г, У	Установить поручни на эвакуационных лестницах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017. Установить световые и звуковые маяки на эвакуационные выходы. К порогам присмотреть приставные мини-пандусы. Поддержнвать эвакуационные пути (нандус) в чистоте, для обеснечення беспренятственного доступа.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероириятня
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	9-13	3/1-32	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как: доступно частично избирательно ДЧ- И (О, Г, У), доступно условно избирательно ДУ (К, С).**

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 006 от «21» ноября 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
ФГБОУ ВО «НВГУ»
Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
Наименование объекта адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14	4/1-2	Ширина дверных полотен дверей, менее 0,9 м. Высота порогов более 0,014 м. (п.6.2.4 СП 59.13330.2016).	К	Предусмотреть оказание ситуационной помощи	Организационные мероприятия
					Отсутствует информационная индукционная система. Отсутствует информационные таблички у кабинетов, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п. 6.5.9, 8.1.9, 8.1.10, 8.2.3 СП 59.13330.2016).	Г,С	Установить информационную индукционную систему (портативную). Установить таблички обозначения кабинетов, на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Залыная форма обслуживания	есть	15	4/3-4	Актовый зал: - не оснащен системой усиления звука - не выделено место для инвалида.	К, С, Г	Оборудовать актовый зал индукционной петлей. Обозначить место для	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

					- Отсутствует информационная табличка у актового зала, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п. 6.5.9, 8 1.9, 8.1.10, 8.2.3 СП 59.13330.2016). Тренажерный зал: - Отсутствует информационная табличка у тренажерного зала, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.2.4 СП 59.13330.2016).		размещения инвалида на время проведения зрелищных мероприятий. Установить знак «для инвалида» Установить табличку обозначения актового и тренажерного зала, на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	
			16	4/5-7	Рукомойник не оборудован поручнями.	О	Оборудовать рукомойник опорным поручнями, согласно требований ГОСТ Р 51261-2017.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	17	4/8	Не выявлено.	К, О	Не требуется.	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к				Отсутствуют информационные таблички	К, О, С, Г, У	Установить информационные таблички	Текущий ремонт

	зоне				о назначении помещений, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.		о назначении помещений продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м., на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема.	Индивидуальное решение с ТСР
					Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.	К, О, С, Г, У	Предусмотреть места для инвалидов и других МГН от общей вместительности учреждения, не менее 5%.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)	14-17	4/1-8	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как: доступно частично избирательно ДЧ-И (К, О, У), доступно условно ДУ (С, Г).**

Приложение№4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 006 от «21» ноября 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
ФГБОУ ВО «НВГУ»
Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория	Содержание	Виды работ
Жилые комнаты в общежитии	есть	18	4/9-12	Не оборудованы в полном объеме, комнаты для проживания инвалидов (5% от общего числа). (п. 7.1.1 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Оборудовать в полном объеме, комнаты для проживания инвалидов (5% от общего числа) в соответствии с требованиями СП 59.1333..2016.	Текущий ремонт
				Отсутствуют разворотные площадки и проходы между мебелью в комнатах проживания, менее 0,9 м. (п. 7.1.1 СП 59.13330.2016).	К	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4 м. и проходы между столами и мебелью, не менее 0,9 м.	Текущий ремонт
					С		Текущий ремонт
				Отсутствуют кнопки вызова, рядом с кроватью, на высоте 0,8 м. (п. 7.1.7 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова персонала в каждой доступной для инвалида комнате рядом с кроватью на высоте 0,8 м.	Текущий ремонт

				Установлена дверная круглая ручка кноб. (п. 6.4.3, СП 59.13330 2016)	К, О, С	Установить контрастную дверную ручку нажимного действия, не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые комнаты в общежитии	ДЧ-В	18	4/9-12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как: доступно частично всем ДЧ-В.**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 006 от «21» ноября 2019 г.

I Результаты обследоваиия:

5. Санитарно-гигненнческнх иомещений

ФГБОУ ВО «НВГУ»

Общежитие для студентов.

628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19	5/1-8	Не выявлено.	К, О, С, Г, У	Не требуется.	-
5.2	Душевая/ванная комната	есть			Не выявлено.	К, О, С, Г, У	Не требуется.	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено.	К, О, С, Г, У	Не требуется.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	19	5/1-8	Не требуется

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**– недоступно

**указывается один из вариантов: не нужается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оненено как: доступно нолностью всем ДП-В.**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 006 от «21» ноября 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ФГБОУ ВО «НВГУ»
Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6/1-4	В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К, О, С, Г, У	В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют акустические средства.	К, О, С, Г, У	Оборудовать акустическими средствами.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	6/5-6	Не установлены: информационные тактильные таблички на всех кабинетах, информационные вывески, пиктограммы, мнемосхемы, выполненные с шрифтом Брайля. (п. 6.5.1 - 6.5.9, 8.1.6, 8.3.3, СП	С	Установить информационные тактильные таблички на всех кабинетах, информационные вывески, пиктограммы, мнемосхемы, выполненные с шрифтом Брайля.	Текущий ремонт

					59.13330.2016).			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют визуальные и акустические и средства. Тактильные средства установлены не на всех этажах здания.		Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	6/1-6	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как: доступно частично всем ДЧ-В.**

Фото 1/1 Вход на территорию

Фото 1/2 Вход на территорию

Фото 1/3 Путь движения к главному входу

Фото 1/4 Путь движения к главному входу

Фото 1/5 Парковка

Фото 2/1 Главный вход в здание



Фото 2/2 Лестница главного входа



Фото 2/3 Пандус главного входа

Фото 2/4 Пандус главного входа



Фото 2/5 Пандус главного входа

Фото 2/6 Пандус главного входа



Фото 2/7 Входная площадка главного входа

Фото 2/8 Входная площадка главного входа



Фото 2/9 Входная дверь главного входа (внешняя)



Фото 2/10 Входная дверь главного входа (внешняя, порог)

Фото 2/11 Входная дверь главного входа (внутренняя)



Фото 2/12 Входная дверь главного входа (внутренняя, порог)



Фото 2/13 Тамбур главного входа



Фото 2/14 Тамбур главного входа

Фото 3/1 Коридор

Фото 3/2 Коридор

Фото 3/3 Вестибюль



Фото 3/4 Альтернативный проход через турникет

Фото 3/5 Лестница



Фото 3/6 Лестница

Фото 3/7 Лестница

Фото 3/8 Лестница

Фото 3/9 Лифт



Фото 3/10 Лифт



Фото 3/11 Лифт



Фото 3/12 Дверь на лестничную площадку (порог)



Фото 3/13 Дверь на лестничную площадку (порог)



Фото 3/14 Дверь в столовую

Фото 3/15 Дверь в столовую (порог)

Фото 3/16 Дверь в актовый зал



Фото 3/17 Дверь в актовый зал



Фото 3/18 Дверь в актовый зал (порог)

Фото 3/19 Дверь к паспортисту

Фото 3/20 Дверь к паспортисту (порог)



Фото 3/21 Дверь в комнаты проживания МГН



Фото 3/22 Дверной порог комнат проживания МГН



Фото 3/23 Дверной порог комнат проживания МГН

Фото 3/24 Эвакуационный выход для МГН



Фото 3/25 Эвакуационный выход для МГН

Фото 3/26 Эвакуационный выход для МГН



Фото 3/27 Эвакуационный выход для МГН

Фото 3/28 Эвакуационный выход для МГН



Фото 3/29 Эвакуационный выход для МГН

Фото 3/30 Эвакуационный выход для МГН

Фото 3/31 Эвакуационный выход для МГН



Фото 3/32 Эвакуационный выход для МГН

Фото 4/1 Кабинет паспортиста

Фото 4/2 Кабинет

Фото 4/3 Актовый зал

Фото 4/4 Актовый зал

Фото 4/5 Столовая

Фото 4/6 Столовая



Фото 4/7 Столовая

Фото 4/8 Пост пропуска



Фото 4/9 Комната для проживания МГН



Фото 4/10 Комната для проживания МГН



Фото 4/11 Комната для проживания МГН



Фото 4/12 Комната для проживания МГН

Фото 5/1 Санузел для МГН



Фото 5/2 Санузел для МГН



Фото 5/3 Санузел для МГН

Фото 5/4 Санузел для МГН



Фото 5/5 Санузел для МГН



Фото 5/6 Санузел для МГН



Фото 5/7 Санузел для МГН



Фото 5/8 Санузел для МГН

Фото 6/1 Режимная табличка при входе



Фото 6/2 Главный вход

Фото 6/3 Визуальная информация



Фото 6/4 Визуальная информация

Фото 6/5 Режимная тактильная табличка при входе



Фото 6/6 Режимная тактильная табличка при входе

Фото 6/7 Тактильная табличка

Фото 7/1 Остановка “ АТС-26 ”

Фото 7/2

Фото 7/3

Фото 7/4

ФГБОУ ВО «НВГУ». Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
Путь движения от остановки.



ФГБОУ ВО «НВГУ» Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
План прилегающей территории



ФГБОУ ВО «НВГУ» Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
План 1 этажа



ФГБОУ ВО «НВГУ» Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
План 2 этажа



ФГБОУ ВО «НВГУ» Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
План 3 этажа



ФГБОУ ВО «НВГУ» Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
План 4 этажа



ФГБОУ ВО «НВГУ» Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
План 5 этажа



ФГБОУ ВО «НВГУ» Общежитие для студеитов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
План 6 этажа



ФГБОУ ВО «НВГУ» Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.
План 7 этажа



Экспликация

К поэтажному плану здания (строения), расположенного по адресу:

г.Нижневартовск, ул.Северная, д.60а

Жилые помещения

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Приме-чание площадь : (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А	-	1		Помещение	8,54*7,64-0,64*0,63	64,8	0	64,8	0	2,9			
		2		Помещение	2,55*5,66	14,4	0	14,4	0				
		3		Помещение	2,50*7,64	19,1	0	19,1	0				
		4		Помещение	8,94*7,65-0,64*0,67	68	0	68	0				
		5		Помещение	5,41*7,65	41,4	0	41,4	0				
		6		Тепловой узел	6,30*7,65-1,16*0,60-0,56*0,60	47,2	0	47,2	0				
		7		Помещение	2,62*5,20	13,6	0	13,6	0				
		8		Помещение	3,11*7,62-0,50*0,67+2,78*2,29	29,7	0	29,7	0				
		9		Помещение	2,56*5,25	13,4	0	13,4	0				
		10		Помещение	5,88*7,65-0,68*0,65+2,73*2,26	50,7	0	50,7	0				
		11		Помещение	2,44*5,72	14	0	14	0				
		12		Помещение	2,56*7,66	19,6	0	19,6	0				
		13		Помещение	8,60*7,63-0,62*0,64	65,2	0	65,2	0				
		14		Коридор	23,66*1,52	36	0	36	0				
		15		Помещение	2,95*7,64+5,75*6,08+6,23*7,63+1,09*2,07-0,64*0,59-0,67*0,70	106,4	0	106,4	0				
		16		Помещение	2,67*3,80-0,25*0,10	10,1	0	10,1	0				
		17		Умывальная	1,54*0,96-0,43*0,25	1,4	0	1,4	0				
		18		Туалет	1,55*0,96	1,5	0	1,5	0				
		19		Сан.узел	2,54*0,99	2,5	0	2,5	0				
		20		Сан.узел	2,52*1,00-0,45*0,14	2,5	0	2,5	0				
		21		Помещение	2,62*3,79-0,23*0,07	9,9	0	9,9	0				
		22		Помещение	6,31*7,62-0,65*0,64+3,59*6,07-0,61*0,68+4,50*9,10+3,61*6,0-1,29*0,67+6,30*7,66-0,63*0,67	178,6	0	178,6	0				
		23		Коридор	18,05*1,52	27,4	0	27,4	0				
		24		Коридор	23,62*1,54	36,4	0	36,4	0				
		25		Помещение	5,60*6,10-0,68*0,69+6,24*7,66-0,69*0,70+5,70*6,09-0,65*0,67+2,96*7,64	137,9	0	137,9	0				
				Итого по - помещению (Подвал) :		**1011,7**	**0,0**	**1011,7**	**0,0**				**0**
				Итого по подвалу :		**1011,7**	**0,0**	**1011,7**	**0,0**				**0**
А	1	101	1	Помещение охраны	2,71*6,14-0,15*0,53	16,6	0	16,6	0	3,17			
				Итого по 101 помещению (Помещение охраны) :		**16,6**	**0,0**	**16,6**	**0,0**				**0**
А		101		Лоджия	2,29*1,30				3				1,5
А	1	102	1	Склад	6,12*7,65-0,66*0,54	46,5	0	46,5	0	3,17			
				Итого по 102 помещению (Склад) :		**46,5**	**0,0**	**46,5**	**0,0**				**0**
А	1	103	1	Кабинет	2,58*6,08-0,15*0,51	15,6	0	15,6	0	3,17			
				Итого по 103 помещению (Кабинет) :		**15,6**	**0,0**	**15,6**	**0,0**				**0**

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещении		В т.ч площадь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
А		103		Лоджия	(2,00+1,31)/2*2,06				3,4				
А	1	104	1	Склад	5,68*7,64-2,75*1,58-0,15*0,53*2	38,9	0	38,9	0	3,17			
				Итого по 104 помещению (Склад) :		38,9	0,0	38,9	0,0			0	
А		104		Лоджия	(1,97+1,29)/2*2,08				3,4				
А	1	105	1	Склад	5,77*7,63-2,70*1,59-0,15*0,54*2	39,6	0	39,6	0	3,17			
				Итого по 105 помещению (Склад) :		39,6	0,0	39,6	0,0			0	
А		105		Лоджия	(2,00+1,31)/2*2,06				3,4				
А	1	106	1	Комната персонала	2,54*6,04-1,52*2,38	11,7	0	11,7	0	3,17			
			2	Туалет	1,45*0,88	1,3	0	1,3	0				
			3	Умывальная	1,42*1,21-0,15*0,48	1,6	0	1,6	0				
				Итого по 106 помещению (Комната персонала) :		14,6	0,0	14,6	0,0			0	
А		106		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				
А	1	107	1	Эл.щитовая	2,89*7,71	22,3	0	22,3	0	3,17			
				Итого по 107 помещению (Электрощитовая) :		22,3	0,0	22,3	0,0			0	
А	1	108	1	Коридор	1,42*5,49-0,07*0,55	7,8	0	7,8	0	3,17			
			2	Жилая	3,91*3,60	14,1	14,1	0	0				
			3	Жилая	5,49*4,00-1,59*1,92	18,9	18,9	0	0				
			4	Жилая	3,03*3,64	11	11	0	0				
			5	Кладовая	3,00*1,55	4,7	0	4,7	0				
			6	Сан.узел	2,20*2,96-0,35*0,50	6,3	0	6,3	0				
				Итого по 108 помещению (Ячейка общежития) :		62,8	44,0	18,8	0,0			0	
А	1	109	1	Актовый зал	14,60*7,74-0,55*0,56-0,58*0,55-0,15*0,58	112,3	0	112,3	0	3,17			
				Итого по 109 помещению (Актовый зал) :		112,3	0,0	112,3	0,0			0	
А	1	110	1	Коридор	2,36*2,82-0,36*0,54	6,5	0	6,5	0	3,17			
			2	Кабинет	5,33*4,76	25,4	0	25,4	0				
			3	Коридор	1,16*2,80-0,15*0,57	3,2	0	3,2	0				
			4	Туалет	1,40*0,87	1,2	0	1,2	0				
			5	Душевая	1,37*1,82	2,5	0	2,5	0				
				Итого по 110 помещению (Кабинет) :		38,8	0,0	38,8	0,0			0	
А	1	111	1	Тренажерный зал	14,70*7,73-12,78*2,25-0,15*0,58-0,56*0,15	84,7	0	84,7	0	3,17			
			2	Раздевалка	3,70*2,11-0,15*0,33	7,8	0	7,8	0				
			3	Коридор	1,27*2,07-0,22*0,28	2,6	0	2,6	0				
			4	Коридор	2,98*1,10	3,3	0	3,3	0				
			5	Туалет	1,57*0,83	1,3	0	1,3	0				
			6	Умывальная	1,37*0,83	1,1	0	1,1	0				

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Примечание площадь : (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7	Душевая	4,16*2,12-0,53*0,34	8,6	0	8,6	0				
				Итого по 111 помещению (Тренажерный зал) :		**109,4**	**0,0**	**109,4**	**0,0**			**0**	
А	1	112	1	Прачечная	8,60*7,71-1,51*2,95-0,59*0,64	61,5	0	61,5	0	3,17			
			2	Душевая	1,36*1,78	2,4	0	2,4	0				
			3	Туалет	1,38*0,88	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 112 помещению (Прачечная) :		**65,1**	**0,0**	**65,1**	**0,0**			**0**	
А	1	113	1	Помещение сушки белья	5,78*7,65-2,83*1,60-0,26*0,52	39,6	0	39,6	0	3,17			
				Итого по 113 помещению (Помещение сушки белья) :		**39,6**	**0,0**	**39,6**	**0,0**			**0**	
А		113		Лоджия	(1,98+1,30)/2*2,01				3,3				1,7
А	1	114	1	Кафе-столовая	2,77*6,13+6,24*7,68+2,76*6,12-0,15*0,57-0,49*0,54-0,04*2,76-0,15*0,55	81,3	0	81,3	0	3,17			
			2	Горячий цех	8,98*7,66-2,76*1,57+0,29*2,17-3,57*2,72-2,55*1,00-0,58*0,55	52,5	0	52,5	0				
			3	Моечная	3,14*2,58-0,10*0,54	8	0	8	0				
			4	Сан.узел	2,44*0,86	2,1	0	2,1	0				
			5	Кладовая	2,60*6,12-0,15*0,54	15,8	0	15,8	0				
				Итого по 114 помещению (Кафе-столовая) :		**159,7**	**0,0**	**159,7**	**0,0**			**0**	
А		114		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
				Лоджия	(2,00+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
				Лоджия	2,2[illegible]*1,30				2,9				1,5
				Итого по 1 этажу :		**781,8**	**44,0**	**737,8**	**0,0**			**0**	
А	2	201	1	Подсобное	2,85*6,06-0,34*0,54	17,1	0	17,1	0	2,75			
				Итого по 201 помещению (Подсобное) :		**17,1**	**0,0**	**17,1**	**0,0**			**0**	
А		201		Лоджия	2,29*1,30				3				1,5
А	2	202	1	Коридор	3,97*2,15+1,80*0,51+1,07*2,17	11,8	0	11,8	0	2,75			
			2	Кладовая	1,60*2,15	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	3,09*5,32	16,4	16,4	0	0				
			4	Жилая	2,93*5,32	15,6	15,6	0	0				
			5	Жилая	2,63*3,75-0,92*0,26-0,31*1,60	9,1	9,1	0	0				
			6	Душевая	1,48*1,42-0,57*0,15	2	0	2	0				
			7	Туалет	1,45*0,84	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 202 помещению (Ячейка общежития) :		**59,5**	**41,1**	**18,4**	**0,0**			**0**	
А		202		Лоджия	(2,0+1,31)/2*2,06				3,4				1,7
А	2	203	1	Коридор	2,15*4,03+1,74*0,53+2,90*2,15	15,8	0	15,8	0	2,75			
			2	Туалет	0,84*1,45	1,2	0	1,2	0				
			3	Душевая	1,45*1,42-0,57*0,15	2	0	2	0				
			4	Кухня	3,74*2,57-0,28*0,96-0,31*1,61	8,8	0	8,8	0				

-14-

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	
			5	Жилая	3,06*5,35	16,4	16,4	0	0							
			6	Жилая	3,10*5,36	16,6	16,6	0	0							
			7	Жилая	2,53*6,05-0,55*0,15	15,2	15,2	0	0							
				Итого по 203 помещению (Ячейка общежития) :		76,0	48,2	27,8	0,0			0				
А		203		Лоджия	(1,29+1,97)/2*2,08				3,4				А	2	209	
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3							
А	2	204	1	Коридор	2,30*2,15	4,9	0	4,9	0	2,75						
			2	Туалет	0,84*1,45	1,2	0	1,2	0							
			3	Душевая	1,44*1,42-0,57*0,15	2	0	2	0							
			4	Кухня	2,57*3,74-0,94*0,25-1,57*0,31	8,9	0	8,9	0							
			5	Жилая	5,33*2,93	15,6	15,6	0	0							
			6	Кладовая	1,60*2,16	3,5	0	3,5	0							
				Итого по 204 помещению (Ячейка общежития) :		36,1	15,6	20,5	0,0			0				
А		204		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				А	2	210	
А	2	205	1	Коридор	3,81*2,15+1,74*0,53+2,78*1,0+0,20*0,48	12	0	12	0	2,75						
			2	Кладовая	1,58*2,15	3,4	0	3,4	0							
			3	Жилая	5,44*2,72	14,8	14,8	0	0							
			4	Жилая	5,43*2,84	15,4	15,4	0	0							
			5	Жилая	2,84*4,79	13,6	13,6	0	0							
			6	Душевая	1,46*1,75	2,6	0	2,6	0							
			7	Туалет	0,85*1,49	1,3	0	1,3	0							
				Итого по 205 помещению (Ячейка общежития) :		66,1	43,8	19,3	0,0			0				
А	2	206	1	Комната для занятий	8,69*7,74-0,52*0,52-0,15*0,52	66,9	0	66,9	0	2,75			А	2	211	
				Итого по 206 помещению (Комната для занятий) :		66,9	0,0	66,9	0,0			0				
А	2	207	1	Коридор	3,85*2,17+1,72*1,15+2,28*0,79+1,0*0,68-1,04*0,39	12,4	0	12,4	0	2,75						
			2	Кладовая	2,17*1,56-0,40*0,15	3,3	0	3,3	0							
			3	Жилая	2,82*5,41	15,3	15,3	0	0							
			4	Жилая	2,84*5,41	15,4	15,4	0	0							
			5	Жилая	2,30*4,76-1,84*0,27	10,5	10,5	0	0							
			6	Душевая	1,07*1,49	1,6	0	1,6	0							
			7	Туалет	1,46*0,85	1,2	0	1,2	0							
				Итого по 207 помещению (Ячейка общежития) :		59,7	41,2	18,5	0,0			0				
А	2	208	1	Коридор	3,85*2,17+1,73*0,52+2,81*0,93+0,20*0,57	12	0	12	0	2,75						
			2	Туалет	1,47*0,88	1,3	0	1,3	0							
			3	Душевая	1,45*1,74	2,5	0	2,5	0							
			4	Жилая	2,76*4,75-0,94*0,22	12,9	12,9	0	0							
			5	Жилая	2,84*5,44	15,4	15,4	0	0							

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п.	Формула подсчета площади частей помещении		В т.ч площадь						Примечание площадь (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6	Жилая	2,76*5,39	14,9	14,9	0	0				
			7	Кладовая	2,16*1,59-0,40*0,15	3,4	0	3,4	0				
				Итого по 208 помещению (Ячейка общежития) :		62,4	43,2	19,2	0,0			0	
А	2	209	1	Коридор	3,89*2,17+1,77*0,54+2,80*0,91+0,50*0,26	12,1	0	12,1	0	2,75			
			2	Кладовая	1,59*2,18-0,43*0,15	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	2,76*5,43	15	15	0	0				
			4	Жилая	2,85*5,42	15,4	15,4	0	0				
			5	Жилая	2,81*4,78	13,4	13,4	0	0				
			6	Душевая	1,75*1,46	2,6	0	2,6	0				
			7	Туалет	0,84*1,48	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 209 помещению (Ячейка общежития) :		63,1	43,8	19,3	0,0			0	
А	2	210	1	Коридор	3,81*2,17+1,77*0,52+2,78*0,93+0,19*0,46	11,9	0	11,9	0	2,75			
			2	Туалет	1,40*0,85	1,2	0	1,2	0				
			3	Душевая	1,47*1,72	2,5	0	2,5	0				
			4	Жилая	4,80*2,77	13,3	13,3	0	0				
			5	Жилая	2,87*5,41	15,5	15,5	0	0				
			6	Жилая	2,70*5,41	14,6	14,6	0	0				
			7	Кладовая	2,16*1,57	3,4	0	3,4	0				
				Итого по 210 помещению (Ячейка общежития) :		62,4	43,4	19,0	0,0			0	
А	2	211	1	Коридор	2,31*2,13	4,9	0	4,9	0	2,75			
			2	Кладовая	1,59*2,16	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	2,94*5,35	15,7	15,7	0	0				
			4	Кухня	2,57*3,79-0,23*1,05-0,35*1,73	8,9	0	8,9	0				
			5	Душевая	1,47*1,41-0,57*0,15	2	0	2	0				
			6	Туалет	1,45*0,85	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 211 помещению (Ячейка общежития) :		36,1	15,7	20,4	0,0			0	
А		211		Лоджия	(1,98+1,30)/2*2,01				3,3				1,7
А	2	212	1	Коридор	7,36*2,16-0,46*0,42	15,7	0	15,7	0	2,75			
			2	Жилая	6,10*2,54-0,53*0,15	15,4	15,4	0	0				
			3	Жилая	5,34*3,07	16,4	16,4	0	0				
			4	Жилая	3,05*5,36	16,3	16,3	0	0				
			5	Кухня	2,53*3,80-0,93*0,23-1,58*0,34	8,9	0	8,9	0				
			6	Душевая	1,46*1,45-0,57*0,15	2	0	2	0				
			7	Туалет	1,48*0,83	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 212 помещению (Ячейка общежития) :		75,9	48,1	27,8	0,0			0	
А		212		Лоджия	(2,0+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	2	213	1	Коридор	4,0*2,15+1,75*0,47+2,16*1,21	12	0	12	0	2,75			
			2	Туалет	1,46*0,84	1,2	0	1,2	0				

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3
			3	Душевая	1,43*1,42-0,57*0,15	1,9	0	1,9	0				A		304
			4	Жилая	2,53*3,80-0,92*0,25-[illegible],61*0,35	8,8	8,8	0	0						
			5	Жилая	5,35*3,11	16,6	16,6	0	0				A	3	305
			6	Жилая	3,09*5,33	16,5	16,5	0	0						
			7	Кладовая	1,56*2,16	3,4	0	3,4	0						
				Итого по 213 помещению (Ячейка общежития) :		60,4	41,9	18,5	0,0			0			
A		213		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3						
A	2	214	1	Кухня	2,68*6,09-0,40*0,53	16,1	0	16,1	0						
				Итого по 214 помещению (Кухня) :		16,1	0,0	16,1	0,0			0			
A		214		Лоджия	2,25*1,30				2,9						
				Итого по 2 этажу :		754,8	426,0	328,8	0,0			0	A	3	30
A	3	301	1	Подсобное	2,66*6,07-0,40*0,55	15,9	0	15,9	0	2,75					
				Итого по 301 помещению (Подсобное) :		15,9	0,0	15,9	0,0			0			
A		301		Лоджия	2,29*1,30				3						
													A	3	30
A	3	302	1	Коридор	5,55*2,16-0,52*0,40	11,8	0	11,8	0	2,75					
			2	Кладовая	1,56*2,16	3,4	0	3,4	0						
			3	Жилая	2,93*5,30	15,5	15,5	0	0						
			4	Жилая	3,08*5,32	16,4	16,4	0	0						
			5	Жилая	2,55*3,76-0,23*0,92-0,35*1,59	8,8	8,8	0	0						
			6	Душевая	1,42*1,47-0,57*0,15	2	0	2	0						
			7	Туалет	0,85*1,50	1,3	0	1,3	0						
				Итого по 302 помещению (Ячейка общежития) :		59,2	40,7	18,5	0,0			0			
A		302		Лоджия	(2,0+1,31)/2*2,06				3,4						
													A	3	30
A	3	303	1	Коридор	7,39*2,17-0,52*0,41	15,8	[illegible]	15,8	0	2,75					
			2	Туалет	1,45*0,84	1,2	0	1,2	0						
			3	Душевая	1,46*1,45-0,54*0,15	2	0	2	0						
			4	Кухня	2,60*3,74-0,25*0,91-1,64*0,32	9	0	9	0						
			5	Жилая	3,05*5,31	16,2	16,2	0	0						
			6	Жилая	3,10*5,32	16,5	16,5	0	0						
			7	Жилая	6,04*2,54-0,53*0,15	15,3	15,3	0	0						
				Итого по 303 помещению (Ячейка общежития) :		76,0	48,0	28,0	0,0			0			
A		303		Лоджия	(1,29+1,97)/2*2,08				3,4				A	3	3
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3						
A	3	304	1	Коридор	2,28*2,16	4,9	0	4,9	0	2,75					
			2	Туалет	0,80*1,48	1,2	0	1,2	0						
			3	Душевая	1,55*1,46-0,57*0,15	2,2	0	2,2	0						
			4	Кухня	2,61*3,79-0,27*0,98-0,43*1,67	8,9	0	8,9	0						
			5	Жилая	5,34*2,90	15,5	15,5	0	0						
			6	Кладовая	2,17*1,56	3,4	0	3,4	0						
				Итого по 304 помещению (Ячейка общежития) :		36,1	15,5	20,6	0,0			0			

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Приме-чание площадь (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А		304		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	3	305	1	Коридор	3,83*2,18+1,82*0,52+0,99*2,77+0,20*0,44	12,1	0	12,1	0	2,75			
			2	Кладовая	2,18*1,56	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	2,72*5,40	14,7	14,7	0	0				
			4	Жилая	2,86*5,40	15,4	15,4	0	0				
			5	Жилая	2,84*4,82	13,7	13,7	0	0				
			6	Душевая	1,77*1,43	2,5	0	2,5	0				
			7	Туалет	1,45*0,82	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 305 помещению (Ячейка общежития) :		63,0	43,8	19,2	0,0			0	
А	3	306	1	Комната для занятий	8,61*7,74-0,55*0,54-0,15*0,52	66,3	0	66,3	0	2,75			
				Итого по 306 помещению (Комната для занятий) :		66,3	0,0	66,3	0,0			0	
А	3	307	1	Коридор	4,96*2,16+2,86*0,83+0,54*0,43-1,04*0,42-1,15*0,38	12,4	0	12,4	0	2,75			
			2	Кладовая	1,58*2,17-0,39*0,15	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	2,79*5,44	15,2	15,2	0	0				
			4	Жилая	2,94*5,45	16	16	0	0				
			5	Жилая	2,46*4,76-0,27*0,95	11,5	11,5	0	0				
			6	Душевая	1,05*1,78	1,9	0	1,9	0				
			7	Туалет	1,46*0,85	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 307 помещению (Ячейка общежития) :		61,6	42,7	18,9	0,0			0	
А	3	308	1	Коридор	4,41*2,15+2,82*0,96+0,20*0,55-0,52*0,40	12,1	0	12,1	0	2,75			
			2	Туалет	1,45*0,85	1,2	0	1,2	0				
			3	Душевая	1,46*1,74	2,5	0	2,5	0				
			4	Жилая	2,78*4,78-0,26*0,94	13	13	0	0				
			5	Жилая	2,85*5,43	15,5	15,5	0	0				
			6	Жилая	2,82*5,43	15,3	15,3	0	0				
			7	Кладовая	2,16*1,59-0,46*0,15	3,4	0	3,4	0				
				Итого по 308 помещению (Ячейка общежития) :		63,0	43,8	19,2	0,0			0	
А	3	309	1	Коридор	3,81*2,16+1,74*0,52+2,80*0,94+0,13*0,53	11,8	0	11,8	0	2,75			
			2	Кладовая	1,59*2,17-0,43*0,15	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	2,79*5,44	15,2	15,2	0	0				
			4	Жилая	2,90*5,43	15,7	15,7	0	0				
			5	Жилая	2,69*4,79	12,9	12,9	0	0				
			6	Душевая	1,44*1,74	2,5	0	2,5	0				
			7	Туалет	1,45*0,85	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 309 помещению (Ячейка общежития) :		62,7	43,8	18,9	0,0			0	

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3
А	3	310	1	Коридор	4,30*2,16+2,80*0,91+0,16*0,50-0,52*0,38	11,7	0	11,7	0	2,75					
			2	Туалет	1,46*0,85	1,2	0	1,2	0				А		40
			3	Душевая	1,45*1,72	2,5	0	2,5	0						
			4	Жилая	4,78*2,69	12,9	12,9	0	0				А	4	40
			5	Жилая	2,88*5,43	15,6	15,6	0	0						
			6	Жилая	5,40*2,71	14,6	14,6	0	0						
			7	Кладовая	2,16*1,58	3,4	0	3,4	0						
				Итого по 310 помещению (Ячейка общежития) :		61,9	43,1	18,8	0,0			0			
А	3	311	1	Коридор	2,27*2,17	4,9	0	4,9	0	2,75					
			2	Кладовая	1,57*2,15	3,4	0	3,4	0						
			3	Жилая	2,93*5,31	15,6	15,6	0	0				А		4
			4	Кухня	2,53*3,75-0,94*0,28-0,67*0,31	9	0	9	0						
			5	Душевая	1,46*1,45-0,57*0,15	2	0	2	0				А	4	4
			6	Туалет	1,51*0,82	1,2	0	1,2	0						
				Итого по 311 помещению (Ячейка общежития) :		36,1	15,6	20,5	0,0			0			
А		311		Лоджия	(1,98+1,30)/2*2,01				3,3						
А	3	312	1	Коридор	3,93*2,14+2,85*2,16+0,52*1,78	15,5	0	15,5	0	2,75					
			2	Жилая	2,55*6,08-0,55*0,15	15,4	15,4	0	0						
			3	Жилая	3,09*5,34	16,5	16,5	0	0				А		
			4	Жилая	3,0*5,33	16	16	0	0						
			5	Кухня	2,55*3,75-0,99*0,23-1,63*0,32	8,8	0	8,8	0						
			6	Душевая	1,43*1,42-0,57*0,15	1,9	0	1,9	0						
			7	Туалет	1,48*0,85	1,3	0	1,3	0				А	4	
				Итого по 312 помещению (Ячейка общежития) :		75,4	47,9	27,5	0,0			0			
А		312		Лоджия	(2,0+1,30)/2*2,02				3,3						
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3						
А	3	313	1	Коридор	3,99*2,17+1,14*2,15+0,52*1,77	12	0	12	0	2,75					
			2	Туалет	0,84*1,47	1,2	0	1,2	0						
			3	Душевая	1,44*1,45-0,57*0,15	2	0	2	0				А		
			4	Жилая	2,59*3,76-0,95*0,21-1,65*0,37	8,9	8,9	0	0						
			5	Жилая	5,33*3,06	16,3	16,3	0	0				А	4	
			6	Жилая	5,31*3,08	16,4	16,4	0	0						
			7	Кладовая	2,16*1,56	3,4	0	3,4	0						
				Итого по 313 помещению (Ячейка общежития) :		60,2	41,6	18,6	0,0			0			
А		313		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3						
А	3	314	1	Кухня	2,70*6,09-0,41*0,52	16,2	0	16,2	0	2,75					
				Итого по 314 помещению (Кухня) :		16,2	0,0	16,2	0,0			0			
А		314		Лоджия	2,25*1,30				2,9						
				Итого по 3 этажу :		753,6	426,5	327,1	0,0			0			
А	4	401	1	Подсобное	2,78*6,10-0,44*0,55	16,7	0	16,7	0	2,75					

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Приме-чание площадь : (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Итого по 401 помещению (Подсобное) :		16,7	0,0	16,7	0,0			0	
	А	401		Лоджия	2,29*1,30				3				1,5
	А	4	402	1	Коридор	3,98*2,10+1,03*2,16+0,52*1,74	11,5	0	11,5	0	2,75		
				2	Кладовая	1,59*2,18	3,5	0	3,5	0			
				3	Жилая	2,95*5,32	15,7	15,7	0	0			
				4	Жилая	5,40*3,06	16,5	16,5	0	0			
				5	Жилая	2,56*3,83-0,92*0,26-1,61*0,37	9	9	0	0			
				6	Душевая	1,45*1,45-0,57*0,15	2	0	2	0			
				7	Туалет	1,45*0,84	1,2	0	1,2	0			
				Итого по 402 помещению (Ячейка общежития) :		59,4	41,2	18,2	0,0			0	
	А		402	Лоджия	(2,0+1,31)/2*2,06				3,4				1,7
	А	4	403	1	Коридор	3,97*2,16+2,91*2,17+0,52*1,81	15,8	0	15,8	0	2,75		
				2	Туалет	0,86*1,45	1,2	0	1,2	0			
				3	Душевая	1,47*1,44-0,57*0,15	2	0	2	0			
				4	Кухня	2,61*3,80-0,93*0,25-1,62*0,35	9,1	0	9,1	0			
				5	Жилая	5,36*3,07	16,5	16,5	0	0			
				6	Жилая	3,09*5,32	16,4	16,4	0	0			
				7	Жилая	6,08*2,57-0,53*0,15	15,5	15,5	0	0			
				Итого по 403 помещению (Ячейка общежития) :		76,5	48,4	28,1	0,0			0	
	А		403	Лоджия	(1,29+1,97)/2*2,08				3,4				1,7
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
	А	4	404	1	Коридор	2,29*2,15	4,9	0	4,9	0	2,75		
				2	Туалет	0,87*1,46	1,3	0	1,3	0			
				3	Душевая	1,53*1,49-0,57*0,15	2,2	0	2,2	0			
				4	Кухня	2,57*3,75-0,94*0,22-1,61*0,44	8,7	0	8,7	0			
				5	Жилая	2,91*5,31	15,5	15,5	0	0			
				6	Кладовая	1,58*2,17	3,4	0	3,4	0			
				Итого по 404 помещению (Ячейка общежития) :		36,0	15,5	20,5	0,0			0	
	А		404	Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
	А	4	405	1	Коридор	3,78*2,15+2,77*1,0+0,52*1,76+0,19*0,48	11,9	0	11,9	0	2,75		
				2	Кладовая	1,58*2,17	3,4	0	3,4	0			
				3	Жилая	5,43*2,72	14,8	14,8	0	0			
				4	Жилая	2,84*5,47-0,08*0,21	15,5	15,5	0	0			
				5	Жилая	2,83*4,80	13,6	13,6	0	0			
				6	Душевая	1,46*1,75	2,6	0	2,6	0			
				7	Туалет	0,85*1,48	1,3	0	1,3	0			
				Итого по 405 помещению (Ячейка общежития) :		63,1	43,9	19,2	0,0			0	
	А	4	406	1	Комната для занятий	8,61*7,70-0,55*0,53-0,15*0,53	65,9	0	65,9	0	2,75		
				Итого по 406 помещению (Комната для занятий) :		65,9	0,0	65,9	0,0			0	

				Назначение помещений . жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь								
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3
А	4	407	1	Коридор	3,88*2,16+1,11*1,75+2,79*0,80+0,40*0,49-1,03*0,40	12,3	0	12,3	0	2,75			А		41
			2	Кладовая	1,55*2,17-0,15*0,41	3,3	0	3,3	0						
			3	Жилая	5,41*2,88	15,6	15,6	0	0				А	4	4
			4	Жилая	5,40*2,88	15,6	15,6	0	0						
			5	Жилая	2,43*4,78-0,24*0,97	11,4	11,4	0	0						
			6	Душевая	1,07*1,74	1,9	0	1,9	0						
			7	Туалет	0,87*1,45	1,3	0	1,3	0						
				Итого по 407 помещению (Ячейка общежития) :		61,4	42,6	18,8	0,0			0			
А	4	408	1	Коридор	3,88*2,18+0,52*1,75+0,98*2,83+0,21*0,52	12,3	0	12,3	0	2,75			А		4
			2	Туалет	1,46*0,87	1,3	0	1,3	0						
			3	Душевая	1,46*1,73	2,5	0	2,5	0						
			4	Жилая	4,78*2,81-0,24*0,95	13,2	13,2	0	0				А	4	
			5	Жилая	2,85*5,44	15,5	15,5	0	0						
			6	Жилая	5,44*2,79	15,2	15,2	0	0						
			7	Кладовая	1,59*2,18-0,41*0,15	3,4	0	3,4	0						
				Итого по 408 помещению (Ячейка общежития) :		63,4	43,9	19,5	0,0			0			
А	4	409	1	Коридор	3,87*2,19+1,75*0,52+2,79*0,96+0,50*0,21	12,2	0	12,2	0	2,75					
			2	Кладовая	1,57*2,21-0,15*0,44	3,4	0	3,4	0				А		
			3	Жилая	5,40*2,77	15	15	0	0						
			4	Жилая	5,43*2,86	15,5	15,5	0	0				А	4	
			5	Жилая	4,79*2,78	13,3	13,3	0	0						
			6	Душевая	1,44*1,72	2,5	0	2,5	0						
			7	Туалет	0,86*1,44	1,2	0	1,2	0				А		
				Итого по 409 помещению (Ячейка общежития) :		63,1	43,8	19,3	0,0			0			
А	4	410	1	Коридор	3,77*2,16+0,52*1,73+2,80*0,93+0,17*0,52	11,7	0	11,7	0	2,75			А	5	
			2	Туалет	1,47*0,86	1,3	0	1,3	0				А		
			3	Душевая	1,47*0,74	1,1	0	1,1	0						
			4	Жилая	4,77*2,73	13	13	0	0				А	5	
			5	Жилая	5,42*2,85	15,4	15,4	0	0						
			6	Жилая	2,72*5,40	14,7	14,7	0	0						
			7	Кладовая	1,59*2,18	3,5	0	3,5	0						
				Итого по 410 помещению (Ячейка общежития) :		60,7	43,1	17,6	0,0			0			
А	4	411	1	Коридор	2,28*2,16	4,9	0	4,9	0	2,75					
			2	Кладовая	2,16*1,58	3,4	0	3,4	0						
			3	Жилая	3,02*5,36	16,2	16,2	0	0				А		
			4	Кухня	2,50*3,78-0,93*0,25-1,62*0,30	8,7	0	8,7	0						
			5	Душевая	1,40*1,44-0,57*0,15	1,9	0	1,9	0				А	5	
			6	Туалет	1,46*0,86	1,3	0	1,3	0						
				Итого по 411 помещению (Ячейка		36,4	16,2	20,2	0,0			0			

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Примечание площадь : (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				общежития) :									
А		411		Лоджия	(1,98+1,30)/2*2,01				3,3				1,7
А	4	412	1	Коридор	2,18*2,79+0,52*1,75+3,94*2,12	15,3	0	15,3	0	2,75			
			2	Жилая	2,68*6,10-0,54*0,15	16,3	16,3	0	0				
			3	Жилая	3,02*5,33	16,1	16,1	0	0				
			4	Жилая	3,03*5,36	16,2	16,2	0	0				
			5	Кухня	2,54*3,83-0,93*0,25-0,35*1,59	8,9	0	8,9	0				
			6	Душевая	1,46*1,43-0,57*0,15	2	0	2	0				
			7	Туалет	1,45*0,86	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 412 помещению (Ячейка общежития) :		**76,0**	**48,6**	**27,4**	**0,0**			0	
А		412		Лоджия	(2,0+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	4	413	1	Коридор	2,16*1,19+2,16*3,97+0,52*1,76	12,1	0	12,1	0	2,75			
			2	Туалет	0,84*1,48	1,2	0	1,2	0				
			3	Душевая	1,44*1,45-0,75*0,15	2	0	2	0				
			4	Жилая	2,58*3,80-0,91*0,25-1,58*0,33	9,1	9,1	0	0				
			5	Жилая	3,07*5,37	16,5	16,5	0	0				
			6	Жилая	3,05*5,35	16,3	16,3	0	0				
			7	Кладовая	2,16*1,56	3,4	0	3,4	0				
				Итого по 413 помещению (Ячейка общежития) :		**60,6**	**41,9**	**18,7**	**0,0**			0	
А		413		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	4	414	1	Кухня	2,58*6,08-0,39*0,52	15,5	0	15,5	0	2,75			
				Итого по 414 помещению (Кухня) :		**15,5**	**0,0**	**15,5**	**0,0**			0	
А		414		Лоджия	2,25*1,30				2,9				1,5
				Итого по 4 этажу :		**754,7**	**429,1**	**325,6**	**0,0**			0	
А	5	501	1	Подсобное	2,71*6,08-0,34*0,56	16,3	0	16,3	0	2,75			
				Итого по 501 помещению (Подсобное) :		**16,3**	**0,0**	**16,3**	**0,0**			0	
А		501		Лоджия	2,25*1,33				3				1,5
А	5	502	1	Коридор	3,93*2,16+0,52*1,76+2,17*1,04	11,7	0	11,7	0	2,75			
			2	Кладовая	2,17*1,58	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	2,94*5,35	15,7	15,7	0	0				
			4	Жилая	3,08*5,37	16,5	16,5	0	0				
			5	Жилая	2,61*3,79-0,90*0,23-1,63*0,33	9,1	9,1	0	0				
			6	Душевая	1,48*1,49-0,57*0,15	2,1	0	2,1	0				
			7	Туалет	1,57*0,90	1,4	0	1,4	0				
				Итого по 502 помещению (Ячейка общежития) :		**59,9**	**41,3**	**18,6**	**0,0**			0	
А		502		Лоджия	(1,96+1,28)/2*2,06				3,3				1,7
А	5	503	1	Коридор	2,88*2,17+0,52*1,76+4,02*2,16	15,8	0	15,8	0	2,75			
			2	Туалет	1,48*0,89	1,3	0	1,3	0				
			3	Душевая	1,48*1,49-0,57*0,15	2,1	0	2,1	0				

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			4	Кухня	2,60*3,79-0,94*0,26-0,31*1,63	9,1	0	9,1	0				
			5	Жилая	3,05*5,37	16,4	16,4	0	0				
			6	Жилая	3,09*5,35	16,5	16,5	0	0				
			7	Жилая	2,57*6,12-0,56*0,15	15,6	15,6	0	0				
				Итого по 503 помещению (Ячейка общежития) :		**76,8**	**48,5**	**28,3**	**0,0**			**0**	
A		503		Лоджия	(1,29+1,97)/2*2,08				3,4				
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				
A	5	504	1	Коридор	2,18*2,31	5	0	5	0	2,75			
			2	Туалет	0,89*1,51	1,3	0	1,3	0				
			3	Душевая	1,49*1,57-0,57*0,15	2,3	0	2,3	0				
			4	Кухня	2,58*3,78-0,89*0,27-1,58*0,38	8,9	0	8,9	0				
			5	Жилая	2,89*5,33	15,4	15,4	0	0				
			6	Кладовая	2,18*1,57	3,4	0	3,4	0				
				Итого по 504 помещению (Ячейка общежития) :		**36,3**	**15,4**	**20,9**	**0,0**			**0**	
A		504		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				
A	5	505	1	Коридор	3,85*2,17+0,52*1,80+2,80*1,05+0,18*0,51	12,3	0	12,3	0	2,75			
			2	Кладовая	2,16*1,58	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	5,43*2,74	14,9	14,9	0	0				
			4	Жилая	2,85*5,44	15,5	15,5	0	0				
			5	Жилая	2,84*4,78	13,6	13,6	0	0				
			6	Душевая	1,51*1,76	2,7	0	2,7	0				
			7	Туалет	0,90*1,50	1,4	0	1,4	0				
				Итого по 505 помещению (Ячейка общежития) :		**63,8**	**44,0**	**19,8**	**0,0**			**0**	
A	5	506	1	Комната для занятий	8,61*7,70-0,56*0,54-0,15*0,54	65,9	0	65,9	0	2,75			
				Итого по 506 помещению (Комната для занятий) :		**65,9**	**0,0**	**65,9**	**0,0**			**0**	
A	5	507	1	Коридор	3,81*2,16+1,19*1,76+3,03*0,92+0,39*0,72-1,02*0,38	13	0	13	0	2,75			
			2	Кладовая	1,58*2,19-0,40*0,15	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	5,41*2,82	15,3	15,3	0	0				
			4	Жилая	2,95*5,41	16	16	0	0				
			5	Жилая	4,78*2,49-2,19*0,25	11,4	11,4	0	0				
			6	Душевая	1,07*1,73	1,9	0	1,9	0				
			7	Туалет	0,85*1,46	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 507 помещению (Ячейка общежития) :		**62,2**	**42,7**	**19,5**	**0,0**			**0**	
A	5	508	1	Коридор	3,90*2,18+0,52*1,78+2,81*0,83+0,51*0,29	11,9	0	11,9	0	2,75			
			2	Туалет	0,86*1,47	1,3	0	1,3	0				
			3	Душевая	1,45*1,73	2,5	0	2,5	0				
			4	Жилая	4,80*2,76-0,90*0,24	13	13	0	0				

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Примечание площадь : (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5	Жилая	2,85*5,43	15,5	15,5	0	0				
			6	Жилая	2,80*5,40	15,1	15,1	0	0				
			7	Кладовая	2,18*1,61-0,42*0,15	3,4	0	3,4	0				
				Итого по 508 помещению (Ячейка общежития) :		62,7	43,6	19,1	0,0			0	
А	5	509	1	Коридор	3,87*2,18+1,75*0,52+2,79*0,93+0,23*0,52	12,1	0	12,1	0	2,75			
			2	Кладовая	1,60*2,17-0,15*0,45	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	5,39*2,79	15	15	0	0				
			4	Жилая	2,88*5,40	15,6	15,6	0	0				
			5	Жилая	2,76*4,77	13,2	13,2	0	0				
			6	Душевая	1,75*1,43	2,5	0	2,5	0				
			7	Туалет	0,86*1,45	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 509 помещению (Ячейка общежития) :		63,0	43,8	19,2	0,0			0	
А	5	510	1	Коридор	3,78*2,18+0,52*1,78+2,80*0,93+0,15*0,49	11,8	0	11,8	0	2,75			
			2	Туалет	1,45*0,84	1,2	0	1,2	0				
			3	Душевая	1,43*1,75	2,5	0	2,5	0				
			4	Жилая	2,72*4,75	12,9	12,9	0	0				
			5	Жилая	2,87*5,42	15,6	15,6	0	0				
			6	Жилая	2,70*5,42	14,6	14,6	0	0				
			7	Кладовая	2,19*1,58	3,5	0	3,5	0				
				Итого по 510 помещению (Ячейка общежития) :		62,1	43,1	19,0	0,0			0	
А	5	511	1	Коридор	2,17*2,31	5	0	5	0	2,75			
			2	Кладовая	2,15*1,57	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	2,99*5,34	16	16	0	0				
			4	Кухня	2,52*3,80-0,92*0,26-1,63*0,31	8,8	0	8,8	0				
			5	Душевая	1,48*1,41-0,15*0,75	2	0	2	0				
			6	Туалет	1,49*0,84	1,3	0	1,3	0				
				Итого по 511 помещению (Ячейка общежития) :		36,5	16,0	20,5	0,0			0	
А		511		Лоджия	(1,98+1,30)/2*2,01				3,3				1,7
А	5	512	1	Коридор	3,96*2,14+0,52*1,74+2,88*2,14	15,5	0	15,5	0	2,75			
			2	Жилая	6,10*2,52-0,15*0,56	15,3	15,3	0	0				
			3	Жилая	3,04*5,38	16,4	16,4	0	0				
			4	Жилая	3,08*5,38	16,6	16,6	0	0				
			5	Кухня	2,58*3,81-0,92*0,25-1,60*0,35	9	0	9	0				
			6	Душевая	1,48*1,45-0,15*0,54	2,1	0	2,1	0				
			7	Туалет	1,47*0,85	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 512 помещению (Ячейка общежития) :		76,1	48,3	27,8	0,0			0	
А		512		Лоджия	(2,0+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	5	513	1	Коридор	3,98*2,17+1,07*2,15+0,52*1,74	11,8	0	11,8	0	2,75			

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
			2	Туалет	0,83*1,47	1,2	0	1,2	0					
			3	Душевая	1,43*1,46-0,53*0,15	2	0	2	0					
			4	Жилая	2,56*3,79-0,93*0,28-0,30*1,58	9	9	0	0					
			5	Жилая	3,07*5,36	16,5	16,5	0	0					
			6	Жилая	2,98*5,35	15,9	15,9	0	0					
			7	Кладовая	2,15*1,58	3,4	0	3,4	0					
				Итого по 513 помещению (Ячейка общежития) :		59,8	41,4	18,4	0,0			0		
А		513		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3					
А	6	514	1	Кухня	2,74*6,07-0,40*0,56	16,4	0	16,4	0	2,75				
				Итого по 514 помещению (Кухня) :		16,4	0,0	16,4	0,0			0		
А		514		Лоджия	2,25*1,30				2,9					
				Итого по 5 этажу :		757,8	428,1	329,7	0,0			0		
А	6	601	1	Подсобное	2,75*6,09-0,33*0,54	16,6	0	16,6	0	2,75				
				Итого по 601 помещению (Подсобное) :		16,6	0,0	16,6	0,0			0		
А		601		Лоджия	2,25*1,33				3					
А	6	602	1	Коридор	3,93*2,16+1,75*0,52+2,16*1,05	11,7	0	11,7	0	2,75				
			2	Кладовая	1,59*2,16	3,4	0	3,4	0					
			3	Жилая	5,35*3,0	16,1	16,1	0	0					
			4	Жилая	3,02*5,35	16,2	16,2	0	0					
			5	Жилая	2,62*3,80-0,92*0,26-1,60*0,33	9,2	9,2	0	0					
			6	Душевая	1,42*1,47-0,57*0,15	2	0	2	0					
			7	Туалет	1,45*0,86	1,2	0	1,2	0					
				Итого по 602 помещению (Ячейка общежития) :		59,8	41,5	18,3	0,0			0		
А		602		Лоджия	(1,96+1,28)/2*2,06				3,3					
А	6	603	1	Коридор	3,96*2,18+1,78*0,52+2,90*2,19	15,9	0	15,9	0	2,75				
			2	Туалет	0,85*1,49	1,3	0	1,3	0					
			3	Душевая	1,51*1,46-0,54*0,15	2,1	0	2,1	0					
			4	Кухня	2,60*3,76-0,95*0,28-0,28*1,62	9,1	0	9,1	0					
			5	Жилая	3,06*5,36	16,4	16,4	0	0					
			6	Жилая	3,10*5,35	16,6	16,6	0	0					
			7	Жилая	2,57*6,11-0,15*0,56	15,6	15,6	0	0					
				Итого по 603 помещению (Ячейка общежития) :		77,0	48,6	28,4	0,0			0		
А		603		Лоджия	(1,29+1,97)/2*2,08				3,4					
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3					
А	6	604	1	Коридор	2,0*2,16	4,3	0	4,3	0	2,75				
			2	Туалет	0,89*1,52	1,4	0	1,4	0					
			3	Душевая	1,52*1,54-0,57*0,15	2,3	0	2,3	0					
			4	Кухня	2,57*3,76-0,93*0,29-0,33*1,61	8,9	0	8,9	0					
			5	Жилая	2,91*5,32	15,5	15,5	0	0					
			6	Кладовая	2,19*1,88	4,1	0	4,1	0					
				Итого по 604 помещению (Ячейка		36,5	15,5	21,0	0,0			0		

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Примечание площадь : (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				общежития) :									
А		604		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	6	605	1	Коридор	3,80*2,21+1,78*0,52+2,78*1,01+0,22*0,48	12,2	0	12,2	0	2,75			
			2	Кладовая	2,19*1,57	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	5,39*2,72	14,7	14,7	0	0				
			4	Жилая	5,42*2,88	15,6	15,6	0	0				
			5	Жилая	2,84*4,80	13,6	13,6	0	0				
			6	Душевая	1,75*1,47	2,6	0	2,6	0				
			7	Туалет	0,83*1,45	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 605 помещению (Ячейка общежития) :		63,3	43,9	19,4	0,0			0	
А	6	606	1	Комната для занятий	8,63*7,72-0,55*0,54-0,15*0,54	66,2	0	66,2	0	2,75			
				Итого по 606 помещению (Комната для занятий) :		66,2	0,0	66,2	0,0			0	
А	6	607	1	Коридор	2,23*3,89+1,19*1,76+3,06*0,81+0,77*0,44-1,05*0,42	13,1	0	13,1	0	2,75			
			2	Кладовая	1,59*2,23-0,15*0,41	3,5	0	3,5	0				
			3	Жилая	5,33*2,74	14,6	14,6	0	0				
			4	Жилая	5,32*2,98	15,9	15,9	0	0				
			5	Жилая	2,45*4,77-2,17*0,21	11,2	11,2	0	0				
			6	Душевая	1,07*1,72	1,8	0	1,8	0				
			7	Туалет	0,84*1,47	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 607 помещению (Ячейка общежития) :		61,3	41,7	19,6	0,0			0	
А	6	608	1	Коридор	3,84*2,14+0,52*1,76+0,97*2,79+0,21*0,48	11,9	0	11,9	0	2,75			
			2	Туалет	1,49*0,83	1,2	0	1,2	0				
			3	Душевая	1,48*1,75	2,6	0	2,6	0				
			4	Жилая	4,79*2,80-0,25*0,90	13,2	13,2	0	0				
			5	Жилая	5,41*2,84	15,4	15,4	0	0				
			6	Жилая	2,79*5,40	15,1	15,1	0	0				
			7	Кладовая	2,16*1,57-0,40*0,15	3,3	0	3,3	0				
				Итого по 608 помещению (Ячейка общежития) :		62,7	43,7	19,0	0,0			0	
А	6	609	1	Коридор	3,84*2,17+1,75*0,57+0,93*2,82+0,25*0,51	12,1	0	12,1	0	2,75			
			2	Кладовая	1,61*2,18-0,15*0,40	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	2,79*5,39	15	15	0	0				
			4	Жилая	2,82*5,39	15,2	15,2	0	0				
			5	Жилая	2,79*4,77	13,3	13,3	0	0				
			6	Душевая	1,46*1,75	2,6	0	2,6	0				
			7	Туалет	0,84*1,50	1,3	0	1,3	0				
				Итого по 609 помещению (Ячейка общежития) :		62,9	43,5	19,4	0,0			0	

				Назначение помещении : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частеи помещении		В т.ч площадь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
А	6	610	1	Коридор	3,80*2,18+1.77*0,53+0,91*2,81+0,52*0,20	11,9	0	11,9	0	2,75			
			2	Туалет	0,85*1,49	1,3	0	1,3	0				
			3	Душевая	1,46*1,77	2,6	0	2,6	0				
			4	Жилая	2,73*4,76	13	13	0	0				
			5	Жилая	2,86*5,40	15,4	15,4	0	0				
			6	Жилая	2,71*5,43	14,7	14,7	0	0				
			7	Кладовая	2,18*1,58	3,4	0	3,4	0				
				Итого по 610 помещению (Ячейка общежития) :		62,3	43,1	19,2	0,0			0	
А	6	611	1	Коридор	2,30*2,15	4,9	0	4,9	0	2,75			
			2	Кладовая	2,16*1,57	3,4	0	3,4	0				
			3	Жилая	2,98*5,33	15,9	15,9	0	0				
			4	Кухня	2,54*3,76-0,91*0,25-1,61*0,29	8,9	0	8,9	0				
			5	Душевая	1,45*1,43-0,57*0,15	2	0	2	0				
			6	Туалет	1,46*0,84	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 611 помещению (Ячейка общежития) :		36,3	15,9	20,4	0,0			0	
А		611		Лоджия	(1,98+1,30)/2*2,01				3,3				
А	6	612	1	Коридор	3,94*2,15+1,74*0,54+2,16*2,85	15,6	0	15,6	0	2,75			
			2	Жилая	6,07*2,57-0,53*0,15	15,5	15,5	0	0				
			3	Жилая	3,03*5,33	16,1	16,1	0	0				
			4	Жилая	3,08*5,37	16,5	16,5	0	0				
			5	Кухня	2,56*3,83-0,92*0,28-0,30*1,61	9,1	0	9,1	0				
			6	Душевая	1,41*1,45-0,57*0,15	2	0	2	0				
			7	Туалет	1,45*0,85	1,2	0	1,2	0				
				Итого по 612 помещению (Ячейка общежития) :		76,0	48,1	27,9	0,0			0	
А		612		Лоджия	(2,0+1,30)/2*2,02				3,3				
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				
А	6	613	1	Коридор	1,09*2,14+1,74*0,57+3,97*2,16	11,9	0	11,9	0	2,75			
			2	Туалет	0,86*1,47	1,3	0	1,3	0				
			3	Душевая	1,50*1,40-0,57*0,15	2	0	2	0				
			4	Жилая	2,57*3,83-0,95*0,26-1,62*0,30	9,1	9,1	0	0				
			5	Жилая	3,05*5,37	16,4	16,4	0	0				
			6	Жилая	3,03*5,34	16,2	16,2	0	0				
			7	Кладовая	2,16*1,57	3,4	0	3,4	0				
				Итого по 613 помещению (Ячейка общежития) :		60,3	41,7	18,6	0,0			0	
А		613		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				
А	6	614	1	Кухня	2,78*6,09-0,42*0,57	16,7	0	16,7	0	2,75			
				Итого по 614 помещению (Кухня) :		16,7	0,0	16,7	0,0			0	
А		614		Лоджия	2,25*1,30				2,9				
				Итого по 6 этажу :		757,9	427,2	330,7	0,0			0	

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Примечание площадь (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А	7	701	1	Подсобное	2,69*6,09-0,35*0,54	16,2	0	16,2	0	2,75			
				Итого по 701 помещению (Подсобное) :		**16,2**	**0,0**	**16,2**	**0,0**			0	
А		701		Лоджия	2,25*1,33				3				1,5
А	7	702	1	Коридор	3,97*2,15+0,56*1,75+1,09*2,17	11,9	0	11,9	0	2,75			
			2	Кладовая	2,19*1,58	3,5	0	3,5	0				
			3	Жилая	3,03*5,35	16,2	16,2	0	0				
			4	Жилая	3,08*5,38	16,6	16,6	0	0				
			5	Жилая	2,60*3,80-0,93*0,23-1,65*0,33	9,1	9,1	0	0				
			6	Душевая	1,54*1,48-0,20*0,54	2,2	0	2,2	0				
			7	Туалет	1,52*0,89	1,4	0	1,4	0				
				Итого по 702 помещению (Ячейка общежития) :		**60,9**	**41,9**	**19,0**	**0,0**			0	
А		702		Лоджия	(1,96+1,28)/2*2,06				3,3				1,7
А	7	703	1	Коридор	3,94*2,14+1,78*0,53+2,87*2,17	15,6	0	15,6	0	2,75			
			2	Туалет	0,86*1,50	1,3	0	1,3	0				
			3	Душевая	1,49*1,48-0,57*0,15	2,1	0	2,1	0				
			4	Кухня	2,59*3,83-0,94*0,25-1,64*0,33	9,1	0	9,1	0				
			5	Жилая	3,04*5,38	16,4	16,4	0	0				
			6	Жилая	3,07*5,35	16,4	16,4	0	0				
			7	Жилая	6,10*2,59-0,55*0,15	15,7	15,7	0	0				
				Итого по 703 помещению (Ячейка общежития) :		**76,6**	**48,5**	**28,1**	**0,0**			0	
А		703		Лоджия	(1,29+1,97)/2*2,08				3,4				1,7
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	7	704	1	Коридор	2,31*2,21	5,1	0	5,1	0	2,75			
			2	Туалет	0,89*1,51	1,3	0	1,3	0				
			3	Душевая	1,52*1,54-0,57*0,15	2,3	0	2,3	0				
			4	Кухня	2,56*3,73-0,93*0,25-0,28*1,61	8,9	0	8,9	0				
			5	Жилая	2,91*5,34	15,5	15,5	0	0				
			6	Кладовая	2,19*1,58	3,5	0	3,5	0				
				Итого по 704 помещению (Ячейка общежития) :		**36,6**	**15,5**	**21,1**	**0,0**			0	
А		704		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	7	705	1	Коридор	3,60*2,20+1,79*0,54+2,74*1,04+0,20*0,40	12,3	0	12,3	0	2,75			
			2	Кладовая	1,58*2,19	3,5	0	3,5	0				
			3	Жилая	2,74*5,44	14,9	14,9	0	0				
			4	Жилая	2,85*5,41	15,4	15,4	0	0				
			5	Жилая	2,84*4,93	14	14	0	0				
			6	Душевая	1,49*1,67	2,5	0	2,5	0				
			7	Туалет	0,89*1,50	1,3	0	1,3	0				
				Итого по 705 помещению (Ячейка общежития) :		**63,9**	**44,3**	**19,6**	**0,0**			0	
А	7	706	1	Комната для занятий	8,73*7,73-0,55*0,54-0,15*0,55	67,1	0	67,1	0	2,75			
				Итого по 706 помещению (Комната для		**67,1**	**0,0**	**67,1**	**0,0**			0	

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
				занятий) :									
А	7	707	1	Коридор	3,83*2,18+1,75*1,15+3,06*0,78+0,78*0,37-1,03*0,26	12,8	0	12,8	0	2,75			А	
			2	Кладовая	2,18*1,59-0,15*0,44	3,4	0	3,4	0					
			3	Жилая	5,43*2,80	15,2	15,2	0	0				А	7
			4	Жилая	3,04*5,40	16,4	16,4	0	0					
			5	Жилая	2,39*4,78-2,06*0,26	10,9	10,9	0	0					
			6	Душевая	1,14*1,79	2	0	2	0					
			7	Туалет	1,41*0,91	1,3	0	1,3	0					
				Итого по 707 помещению (Ячейка общежития) :		62,0	42,5	19,5	0,0			0		
А	7	708	1	Коридор	3,83*2,20+1,80*0,56+2,80*0,94+0,49*0,23	12,2	0	12,2	0	2,75			А	
			2	Туалет	0,92*1,50	1,4	0	1,4	0					
			3	Душевая	1,49*1,78	2,7	0	2,7	0					
			4	Жилая	2,79*4,78-0,96*0,26	13,1	13,1	0	0				А	7
			5	Жилая	2,86*5,38	15,4	15,4	0	0					
			6	Жилая	2,77*5,38	14,9	14,9	0	0					
			7	Кладовая	2,20*1,59-0,46*0,15	3,4	0	3,4	0					
				Итого по 708 помещению (Ячейка общежития) :		63,1	43,4	19,7	0,0			0		
А	7	709	1	Коридор	3,92*2,16+1,79*0,54+2,82*0,91+0,25*0,50	12,1	0	12,1	0	2,75			А	
			2	Кладовая	1,55*2,19-0,15*0,44	3,3	0	3,3	0					
			3	Жилая	2,77*5,38	14,9	14,9	0	0					
			4	Жилая	2,89*5,43	15,7	15,7	0	0				А	7
			5	Жилая	2,80*4,75	13,3	13,3	0	0					
			6	Душевая	1,77*1,51	2,7	0	2,7	0					
			7	Туалет	0,92*1,51	1,4	0	1,4	0				А	
				Итого по 709 помещению (Ячейка общежития) :		63,4	43,9	19,5	0,0			0		
А	7	710	1	Коридор	3,76*2,19+1,76*0,57+2,82*0,92+0,19*0,53	11,9	0	11,9	0	2,75			Итого	
			2	Туалет	0,86*1,53	1,3	0	1,3	0					
			3	Душевая	1,53*1,76	2,7	0	2,7	0					
			4	Жилая	2,74*4,76	13	13	0	0					
			5	Жилая	2,86*5,40	15,4	15,4	0	0					
			6	Жилая	2,71*5,40	14,6	14,6	0	0					
			7	Кладовая	1,64*2,18	3,6	0	3,6	0					
				Итого по 710 помещению (Ячейка общежития) :		62,5	43,0	19,5	0,0			0		
А	7	711	1	Коридор	2,17*2,27	4,9	0	4,9	0	2,75				
			2	Кладовая	2,18*1,61	3,5	0	3,5	0					
			3	Жилая	3,03*5,33	16,1	16,1	0	0					
			4	Кухня	2,50*3,78-0,27*0,93-0,32*1,63	8,7	0	8,7	0					
			5	Душевая	1,48*1,52-0,57*0,15	2,2	0	2,2	0					
			6	Туалет	1,51*0,91	1,4	0	1,4	0					

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Примечание площадь : (кв.м) балкон с к=0.3 лоджия с к=0.5 веранда с к=1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Итого по 711 помещению (Ячейка общежития) :		**36,8**	**16,1**	**20,7**	**0,0**			0	
А		711		Лоджия	(1,98+1,30)/2*2,01				3,3				1,7
А	7	712	1	Коридор	4,0*2,17+1,77*0,56+2,82*2,17	15,8	0	15,8	0	2,75			
			2	Жилая	6,11*2,61-0,55*0,15	15,9	15,9	0	0				
			3	Жилая	3,03*5,35	16,2	16,2	0	0				
			4	Жилая	3,07*5,37	16,5	16,5	0	0				
			5	Кухня	2,58*3,81-0,95*0,28-0,32*1,58	9,1	0	9,1	0				
			6	Душевая	1,49*1,48-0,15*0,57	2,1	0	2,1	0				
			7	Туалет	1,50*0,89	1,3	0	1,3	0				
				Итого по 712 помещению (Ячейка общежития) :		**76,9**	**48,6**	**28,3**	**0,0**			0	
А		712		Лоджия	(2,0+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
				Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	7	713	1	Коридор	3,95*2,18+1,77*0,52+2,17*1,11	11,9	0	11,9	0	2,75			
			2	Туалет	1,50*0,89	1,3	0	1,3	0				
			3	Душевая	1,50*1,46	2,2	0	2,2	0				
			4	Жилая	2,57*3,81-0,97*0,25-0,33*1,62	9	9	0	0				
			5	Жилая	3,06*5,33	16,3	16,3	0	0				
			6	Жилая	3,05*5,36	16,3	16,3	0	0				
			7	Кладовая	2,18*1,58	3,4	0	3,4	0				
				Итого по 713 помещению (Ячейка общежития) :		**60,4**	**41,6**	**18,8**	**0,0**			0	
А		713		Лоджия	(1,99+1,30)/2*2,02				3,3				1,7
А	7	714	1	Кухня	2,79*6,12-0,39*0,55	16,9	0	16,9	0	2,75			
				Итого по 714 помещению (Кухня) :		**16,9**	**0,0**	**16,9**	**0,0**			0	
А		714		Лоджия	2,25*1,30				2,9				1,5
				Итого по 7 этажу :		**763,3**	**429,3**	**334,0**	**0,0**			0	
				Итого по жилым помещениям :		**6335,6**	**2610,2**	**3725,4**	**0,0**			0	
Итого по лоджиям,балконам,террасам,верандам, кладовым :									**227,3**				

-22-

Места общего пользования

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Места общего пользования

1		V	Лифтовой холл	2,60*6,27	16,3	
1		VI	Тамбур	1,39*1,53	2,1	
1		VII	Коридор	48,87*1,52	74,3	
1		VIII	Холл	5,32*7,73+3,36*0,44-0,31*0,59-0,15*0,58-0,24*1,55-0,74*1,56	40,8	
1		IX	Тамбур	2,13*1,30	2,8	
1		X	Тамбур	2,12*1,30	2,8	
1		XI	Коридор	13,43*1,53	20,5	
1		XII	Тамбур	1,45*1,52	2,2	
1		XIII	Лифтовой холл	2,60*6,12	15,9	
2		XIX	Лифтовой холл	2,55*7,74-1,51*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,2	
2		XX	Коридор	34,40*1,54	53,0	
2		XXI	Холл	5,25*9,16+3,38*0,43-0,38*0,59-0,37*3,08-0,58*3,07	46,4	
2		XXII	Коридор	31,05*1,55	48,1	
2		XXIII	Лифтовой холл	2,58*7,73-1,49*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,4	
3		XXVI	Лифтовой холл	2,58*7,76-1,51*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,5	
3		XXVII	Коридор	34,48*1,53	52,8	
3		XXVIII	Холл	5,37*9,14+3,38*0,42-0,40*0,55-0,40*3,07-0,66*3,06	47,0	
3		XXIX	Коридор	30,97*1,54	47,7	
3		XXX	Лифтовой холл	2,60*7,74-1,48*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,6	
4		XXXIII	Лифтовой холл	2,60*7,68-1,50*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,4	
4		XXXIV	Коридор	34,45*1,55	53,4	
4		XXXV	Холл	5,38*9,17+3,36*0,43-0,40*0,59-0,40*3,05-0,66*3,05	47,3	
4		XXXVI	Коридор	30,97*1,55	48,0	
4		XXXVII	Лифтовой холл	2,56*7,73-1,49*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,2	
5		IL	Лифтовой холл	2,60*7,73-1,51*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,6	
5		ILI	Коридор	34,60*1,56	54,0	
5		ILII	Холл	5,29*9,13+3,39*0,43-0,30*0,54-0,33*3,09-0,60*3,13	46,7	
5		ILIII	Коридор	30,85*1,55	47,8	
5		ILIV	Лифтовой холл	2,62*7,72-1,50*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,7	
6		ILIX	Холл	5,35*9,16+3,38*0,42-0,40*0,54-0,39*3,10-0,53*3,10	47,4	
6		ILVII	Лифтовой холл	2,59*7,73-1,52*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,5	
6		ILVIII	Коридор	34,60*1,56	54,0	
6		L	Коридор	30,85*1,58	48,7	
6		LI	Лифтовой холл	2,63*7,73-1,52*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,8	
7		LIV	Лифтовой холл	2,57*7,73-1,52*0,14-3,1416*0,65*0,65/4	19,3	
7		LV	Коридор	34,91*1,55	54,1	

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7		LVI	Холл	5,28*9,16+3,38*0,44-0,41*0,54-0,41*3,05-0,49*3,05						46,9		
	7		LVII	Коридор	30,58*1,56						47,7		
	7		LVIII	Лифтовой холл	2,61*7,70-1,58*0,14-3,1416*0,65*0,65/4						19,5		
				Итого по коридорам :							1302,4		
	1		III	Лифт	1,02*0,95						1,0		
	1		XV	Лифт	1,02*0,95						1,0		
				Итого по лифтам :							2,0		
				Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования:							1304,4		
А	1		I	Тамбур	2,54*1,35						3,4		
	1		II	Лестн. клетка	2,54*4,24						10,8		
	1		XVI	Лестн. клетка	2,50*4,30						10,8		
	1		XVII	Тамбур	2,54*1,33						3,4		
	2		XVIII	Лестн. клетка	2,53*5,75						14,5		
	2		XXIV	Лестн. клетка	2,51*5,74						14,4		
	3		XXV	Лестн. клетка	2,54*5,77						14,7		
	3		XXXI	Лестн. клетка	2,51*5,78						14,5		
	4		XXXII	Лестн. клетка	2,56*5,83						14,9		
	4		XXXVII I	Лестн. клетка	2,50*5,77						14,4		
	5		XXXIX	Лестн. клетка	2,49*5,74						14,3		
	5		ILV	Лестн. клетка	2,51*5,71						14,3		
	6		ILVI	Лестн. клетка	2,54*5,74						14,6		
	6		LII	Лестн. клетка	2,53*5,75						14,5		
	7		LIII	Лестн. клетка	2,52*5,76						14,5		
	7		LIX	Лестн. клетка	2,52*5,75						14,5		
	8		LX	Лестн. клетка	2,52*4,69						11,8		
	8		LXI	Лестн. клетка	2,51*4,66						11,7		
				Итого по лестничным клеткам :							226,0		
А	1		IV	Мусоросборник	2,39*1,34					3,8	3,2		
	1		XIV	Мусоросборник	2,39*1,34					3,8	3,2		
				Итого по мусоросборникам :							6,4		
				Площадь здания (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест. кл.) :							9232,1		
	к		1	кровля	67,25*19,41+6,19*1,50-0,86*0,86*2-0,41*(0,91+0,93+0,94+0,92+0,90+0,93+0,66+0,67+1,05+0,80+0,66+1,05+0,79+1,17+1,04+0,78+0,80+0,78+1,05+0,80+0,79+0,82+1,05+1,15*2+0,92+0,90+1,20+1,15+0,80+1,03+1,18+1,10+1,07)-3,1416*0,65*0,65/4*2						1299,4		
				Итого по кровле :							1299,4		
	1			Лифтовая шахта	1,85*1,63						3		
	1			Лифтовая шахта	1,85*1,63						3		

				Назначение помещений : жилая комната, кухня и т.п	Формула подсчета площади частей помещений		В т.ч площадь						Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Итого по лифтовым шахтам :							6,0		
А	8		1	Технич.помещение	2,86*7,66+5,69*6,1+6,31*7,69+5,77*6,14+6,23*7,7+3,74*6,13+4,37*9,14+3,73*6,1+6,25*7,67+5,69*6,12+6,26*7,68+5,7*6,12+3,0*7,64-5,7					2,3	457,1		
	8		2	Коридор	65,59*1,56						102,3		
	8		3	Технич.помещение	8,75*7,75-0,55*0,55						67,5		
	8		4	Машин.отделение	3,96*2,78-0,59*2,01						9,8		
	8		5	Коридор	1,24*2,77						3,4		
	8		6	Технич.помещение	2,59*4,72-3,1416*0,65*0,65/4						11,9		
	8		7	Технич.помещение	35,67*7,74-0,58*0,54-0,54*0,56-1,24*0,56-0,92*0,42-0,93*0,39-0,58*0,54-0,57*0,56-0,56*0,55						273,1		
	8		8	Технич.помещение	2,64*4,65-3,1416*0,65*0,65/4						11,9		
	8		9	Машин.отделение	3,95*2,78-0,60*1,97						9,8		
	8		10	Коридор	1,32*2,78						3,7		
	8		11	Технич.помещение	8,60*7,72-0,56*0,59						66,1		
				Итого по Техническому этажу :							**1016,6**		
А	1		I	Тамбур	2,54*1,35						3,4		
	1		II	Лестн. клетка	2,54*4,24+1,20*0,15*6						11,8		
	1		XVI	Лестн. клетка	2,50*4,30+1,23*0,15*6						11,9		
	1		XVII	Тамбур	2,54*1,33						3,4		
	2		XVIII	Лестн. клетка	2,53*5,75+1,20*0,15*11*2						18,5		
	2		XXIV	Лестн. клетка	2,51*5,74+1,20*0,15*11*2						18,4		
	3		XXV	Лестн. клетка	2,54*5,77+1,20*0,15*10*2						18,3		
	3		XXXI	Лестн. клетка	2,51*5,78+1,20*0,15*10*2						18,1		
	4		XXXII	Лестн. клетка	2,56*5,83+1,20*0,15*10*2						18,5		
	4		XXXVII	Лестн. клетка	2,50*5,77+1,20*0,15*10*2						18		
	5		XXXIX	Лестн. клетка	2,49*5,74+1,20*0,15*10*2						17,9		
	5		ILV	Лестн. клетка	2,51*5,71+1,20*0,15*10*2						17,9		
	6		ILVI	Лестн. клетка	2,54*5,74+1,20*0,15*10*2						18,2		
	6		LII	Лестн. клетка	2,53*5,75+1,20*0,15*10*2						18,1		
	7		LIII	Лестн. клетка	2,52*5,76+1,20*0,15*10*2						18,1		
	7		LIX	Лестн. клетка	2,52*5,75+1,20*0,15*10*2						18,1		
	8		LX	Лестн. клетка	2,52*4,69+1,20*0,15*10+1,20*0,21*7						15,4		
	8		LXI	Лестн. клетка	2,51*4,66+1,20*0,15*10+1,20*0,21*7						15,3		
				Итого по уборочной площади лестничных клеток :							**279,3**		

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 006 от «21» ноября 2019 г.

Проект плана мероприятий (дорожная карта)

для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в ФГБОУ ВО «НВГУ»
Общежитие для студентов.
628615 г. Нижневартовск, ул. Северная, д.60А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**						
1.1	Вход (входы) на территорию						
1.1.1	Установить информационную таблицу с названием организации и режимом работы, выполненную рельефно точечным шрифтом Брайля, для людей с нарушением зрения, на высоте 1.2-1.6 м. Контур входной калитки выделить контрастным цветом с обеих сторон. Обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон входных проемов за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м. Восстановить дорожное покрытие, устранить перепады. (п.5.1.1 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
1.1.2	Установить информацию о месте размещения парковки для инвалидов. (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
1.2	Путь (пути) движения на территории						
1.2.1	Установить при входах на территорию, тактильную мнемосхему с обозначением путей движения к доступному входу в учебный корпус.					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	

	На путях движения, установить информационные указатели, и таблички. в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003. (п. 5.1.3 СП 59.13330.2016).						
1.5.	Парковка для МГН						
1.5.1	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов, из расчета 10% от всех мест, в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016, СП 59.13330.2016. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой и дорожными знаками (6.4; 8.17; 8.3.1), на высоте от 1,5 до 2,0 м. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусмотреть размером 6,0×3,6 м. (п. 5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
2.	**Вход (входы)**						
	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала.					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалида с нарушения слуха. Обеспечение доступности для инвалида, имеющего умственные отклонения.	
2.1	Лестница (наружная)						
2.1.1	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	

2.1.2	Установить посередине дополнительные разделительные двусторонние поручни, продлить горизонтальные части имеющегося поручня на 0,30 м., с травмобезопасным оканчанием окончанием в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017. Установить отсутствующие ригели на имеющиеся поручни лестницы для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-2017).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалида с нарушения слуха. Обеспечение доступности для инвалида, имеющего умственные отклонения.		
2.1.3	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи нижней ступенью. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.		
2.2	Пандус (наружный)							
2.2.1	Установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам ГОСТ Р 51261-2017. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения, должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. Завершающие части поручня должны иметь горизонтальное травмобезопасное продолжение 0, 3 м. (п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.		
2.2.2	Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. Установить кнопку вызова помощи с пиктограммой					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата.		

	на нижней площадке пандуса. (5.1.15 СП 59.13330 2016).						
2.3	Входная площадка						
2.3.1	Предусмотреть оказание ситуационной помощи. (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
2.3.2	Установить знак доступности входа для инвалидов. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
2.3.3	Установить звуковой маяк и световые маяки на вход. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016).					. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалида с нарушения слуха.	
2.4	Двери						
2.4.1	Предусмотреть оказание ситуационной помощи. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске.	
2.4.2	На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусмотреть на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. Контрастно выделить дверные ручки. (п. 6.1.6, 6.4.1 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске.	
2.4.3	Установить крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске.	
2.5	Тамбур						
2.5.1	Установить и надежно закрепить противоскользящее покрытие по всей поверхности тамбура. (п. 6.1.6 СП 59.13330 2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение	

						доступности для инвалида с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалида с нарушения слуха. Обеспечение доступности для инвалида, имеющего умственные отклонения.	
3.	**Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**						
	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала.					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
3.1	Коридор						
3.1.1	В вестибюле установить информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка». (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
3.1.2	Обеспечить беспрепятственный альтернативный проход в тамбуре для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. (п. 6.1.9 СП 59.13330.2016)					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске.	
3.1.3	Установить мнемосхемы с навигацией внутри объекта, справа при входе на объект и на каждом этаже здания, при выходе с лестницы. (п. 6.5.7, 8.1.6, 8.3.3, СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
3.1.4	Обозначить в холлах, на всех этажах, места отдыха (ожидания) для инвалидов, знаками доступности. (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	

3.1.5	Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. (ГОСТ Р 51671-2000). (п.6.2.3 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
3.2	Лестницы						
3.2.1	Установить пристенный поручень на межэтажной лестнице каждого марша. Выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь), каждого лестничного марша.					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)						
3.4.1	Установить напротив выхода из лифта, доступного для МГН, на высоте 1,5 м, цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. Если стенка напротив выхода из лифта отсутствует, номер этажа обозначается на боковом откосе входного проема в лифт. (п.6.2.16 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
3.4.2	Снабдить систему двусторонней связи звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи лифта, над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. (п. 6.5.8 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
3.5	Двери						
3.5.1	Контрастно выделить дверные ручки. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
3.5.2	Предусмотреть оказание ситуационной помощи или демонтировать пороги или					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске.	

	предусмотреть приставные мини-пандусы. (п.6.2.4 СП 59.13330.2016).						
3.5.3	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. Разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
3.6	Пути эвакуации						
3.6.1	Установить поручни на эвакуационных лестницах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017. Установить световые и звуковые маяки на эвакуационные выходы. К порогам присмотреть приставные мини-пандусы. Поддерживать эвакуационные пути (пандус) в чистоте, для обеспечения беспрепятственного доступа.					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
4.1	**Зоны целевого назначения** **Вариант I – зона обслуживания инвалидов**						
4.1.1.1	Предусмотреть оказание ситуационной помощи. (п.6.2.4 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске.	
4.1.2.1	Оборудовать актовый зал, кабинеты индукционной петлей. Обозначить место для размещения инвалида на время проведения зрелищных мероприятий. Установить знак «для инвалида». Установить табличку обозначения кабинетов, актового и тренажерного зала, на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п. 6.5.9, 8.1.9, 8.1.10, 8.2.3 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалида с нарушения слуха.	

4.1.2.2	Оборудовать рукомойник опорным поручнями, согласно требований ГОСТ Р 51261-2017.					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата.	
4.2	**Зоны целевого назначения Вариант III – зона обслуживания инвалидов**						
4.2.1.1	Оборудовать в полном объеме, комнаты для проживания инвалидов (5% от общего числа) в соответствии с требованиями СП 59.1333.2016.					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
4.2.1.2	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4 м. и проходы между столами и мебелью, не менее 0,9 м. (п. 7.1.1 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске.	
4.2.1.3	Установить кнопку вызова персонала в каждой доступной для инвалида комнате рядом с кроватью на высоте 0,8 м. (п. 7.1.7 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
4.2.1.4	Установить контрастную дверную ручку нажимного действия, не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. (п. 6.4.3, СП 59.13330 2016)					Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
5	**Санитарно-гигиенические помещения**						
6.	**Система информации на объекте**						
6.1.1.	В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
6.2	Оборудовать акустическими средствами.					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	

6.3	Установить информационные тактильные таблички на кабинетах, информационные вывески, пиктограммы, мнемосхемы, выполненные с шрифтом Брайля. (п. 6.5.1 - 6.5.9, 8.1.6, 8.3.3, СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения.	
7	**Пути движения к входу от остановки общественного транспорта**						
7.1	Установить бортовые камни (бордюры) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок, высотой не менее 0,05 м. 5.1.9. СП 59.13330.2016 5.1.10. СП 59.13330.2016					Обеспечение доступности инвалидов с нарушением зрения	
7.2	Обустроить, не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0×1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. Отремонтировать пешеходные пути убрать ямы и перепады высот на путях движения. (п.5.1.7. СП 59.13330.2016) (п.5.1.8. СП 59.13330.2016)					Улучшение условий передвижения до объекта для всех категорий инвалидов	

Руководитель_____/_____/
(подпись)

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»